TABULKA MIESTNOSTI_navrhovaný stav

ČÍSLO MIESTNOSTI	NÁZOV	PLOCHA (m2)	VONKAJŠIE VPLYVY STN 33 2000-5-51		
	VSTUPNÁ ČASŤ PRE ZAMESTNANCOV				
1.01a	Zádverie	9,2	N3-I		PD 01/ s.v. 3000mm
1.02a	Vstupná hala	51,3	N3-I		PD 01/ s.v. 3000mm
1.02b	Čakáreň	8,1	N3-II		PD 01/ s.v. 3000mm
1.02c	Zasadačka	16,2	N3-I		PD 01/ s.v. 3000mm
1.03	Chodba	17,2	N3-I		PD 01/ s.v. 3000mm
1.04	Bočný vstup	14,7	N3-I		PD 01/ s.v. 3000mm
1.05a	Vrátnica	13,7	N3-II		PD 02/ s.v. 3000mm
1.05b	Zóna za turniketom	12,5	N3-I		PD 01/ s.v. 3000mm
1.06	Schodisko	17,2	nie je predmetom riešenia PD		
1.07a	Podateľňa	9,4	N3-I		PD 02/ s.v. 3000mm
1.07b	Sklad/archív	8,3	N3-I		bez podhladu
SPOLU		177,8			
	KLIENTSKE CENTRUM				
1.01b	Zádverie	9,7	N3-II		PD 01/ s.v. 3000mm
1.01c	Vstupná zóna	13,9	N3-II		PD 01/ s.v. 3000mm
1.08a	Klinetske centrum	49,5	N3-II		PD 01/ s.v. 3000mm
1.08b	Zóna zanestnanci	18,4	N3-II		PD 01/ s.v. 3000mm
1.09	Zázenie	17,5	N3-I		PD 02/ s.v. 3300mm
1.10	Kancelária	15,8	N3-II		PD 02/ s.v. 3300mm
1.11	Chodba	13,2	N3-I		PD 02/ s.v. 3300mm
1.12	Kancelária	9,5	N3-II		PD 02/ s.v. 3300mm
1.13	Predsieň WC	2,9	N3-I		PD 02/ s.v. 3300mm
1.14	WC	1,8	N3-I		PD 02/ s.v. 3300mm
1.16	Serverovňa	19,0	N3-I		PD 02/ s.v. 3000mm
SPOLU		179,8			

Podhlady:
PD 01 - akustický kazetový podhlad s napoly skrytým roštom 1200x600/300/150 x 20 mm, farba: biela
PD 02 - akustický kazetový podhlad so zapusteným roštom, 1200x600x20mm, farba biela

Sieť: 3 / N / PE, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C-S
bod rozdelenia PEN na N a PE v R11 a R13

OCHRANNÉ OPATRENIA:
• SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2019
požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom): čl. 41.1 až 41.2
príklon A: A1 - základná izolácia živých častí
A2- zábrany alebo kryty
požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom):
systém TN – čl. 411.4
požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
a ochranu pri poruche (pred nepriamym dotykom): čl. 412.2

OCHRANNÉ OPATRENIA:
• ELEKTRICKÉ ODDELENIE PODĽA STN 33 2000-4-41/ 2007 čl. 413
- Elektrické oddelenie: čl. 413

OCHRANNÉ OPATRENIA:
• DOPLNKOVÁ OCHRANA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2019
- Prídavné chránič: čl. 415.1
-Doplnkové ochranné pospájanie: čl.415.2

LEGENDA:

- ZÁSUVKOVÁ LIŠTA 8x 16A/230V, S VYP. a PREP. OCHR OSADENIE V PLASTOVOM KANÁLI 110x68mm
- DVOJITÁ ZÁSUVKA 230V, 16A, NA POVRCH
- ZÁSUVKA 230V, 16A, DO PARAPET. ŽĽABU
- DVOJPÓLOVÝ VYPÍNAČ 230V 25A, IP54 ALEBO 4.PÓL 2+2 PÓLY PARALELNE
- PLASTOVÝ ŽĽAB PARAPETNÝ BEZHALOGÉNOVÝ 110x68mm
- KZ50 PLASTOVÝ KÁBLOVÝ ŽĽAB BEZHALOGÉNOVÝ 50x40mm
- KZ100 PLASTOVÝ KÁBLOVÝ ŽĽAB BEZHALOGÉNOVÝ 100x40mm
- KZ150 PLASTOVÝ KÁBLOVÝ ŽĽAB BEZHALOGÉNOVÝ 150x40mm
- HLAVNÉ TRASY ROZVODOV
- OCHRANNÉ POSPÁJANIE BEZHALOGÉN Cu 16mm2
- OCHRANNÉ POSPÁJANIE BEZHALOGÉN Cu 6mm2
- UZEMNENIE FeZn d8mm



ZMENA	a			DÁTUM	PODPIS
	b				
	c				
			VYKONAL		
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT:			
Ing. Ján Jurčovič	Ing. Ján Jurčovič	Ing. arch. Soňa Havlíková			
MIESTO STAVBY	Olejkárska ulica č. 1, 814 52 Bratislava 1		FORMÁT	8 x A4	
INVESTOR	DPB a.s., Olejkárska ulica č. 1, 814 52 Bratislava 1		DÁTUM	02.2025	
STAVBA	DPB a.s., Olejkárska ulica č. 1, 814 52 Bratislava 1		ÚČEL	RP	
			ČÍSLO ZÁKAZKY		ČÍSLO KÓPIE
OBJEKT	Klientske centrum Olejkárska ulica č. 1, 814 52 Bratislava 1		KÓD PRE POČÍTAČ		
ČASŤ	UMELÉ OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY		MIERKA	1:50	ČÍSLO VÝKRESU E 03
OBSAH	PÔDORYSNÁ SCHÉMA - SILNORÚDOVÉ ROZVODY				