

Zamawiający:

Gmina Kuźnia Raciborska
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4
tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Numer ogłoszenia: **Ogłoszenie nr BZP pod nr 2025/BZP 00220267 z dnia 2025-05-07**

Nazwa zadania: **„Remont pokrycia dachowego Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej”. –
IB.271.3.2025**

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający - Gmina Kuźnia Raciborska przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania.

Zapytanie nr 1 z dnia 13.05.2025 r.

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym na remont pokrycia dachowego Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej, po dokonaniu osobiście obmiaru przedmiotowego budynku, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie i uwzględnienie poprawek do przedmiaru udostępnionego dla wykonawców:

Poz. 4 do rozebrania obróbek doliczyć 69 m²

Poz. 17 do wykonania obróbek doliczyć 116 m²

Poz. 21 kominki wentylacyjne - dodatkowo doliczyć 14 szt.

W przedmiarze nie uwzględniono ponadto wymiany 2 okien dachowych o wymiarach 78x118 cm i jednego wyłazu dachowego.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że po ponownej weryfikacji przedmiaru robót na powyższym zadaniu należy przyjąć, że:

- Poz. 4 Przedmiaru robót – nie ulega zmianie. Nie została ujęta w obmiarze rozbiórka obróbek gzymsu, ponieważ obróbki te są w dobrym stanie technicznym.
- Poz. 17 Przedmiaru robót uwzględnia wszystkie konieczne do wymiany obróbki blacharskie. Przedmiar robót nie ulega zmianie w tym zakresie.
- Poz. 21 Przedmiaru robót, należy uwzględnić dodatkowe kominki wentylacyjne w ilości 14 szt. Ogółem poz. nr 21 przedmiaru po aktualizacji wynosi 22 szt.
- W przedmiarze robót nie uwzględniono wymiany 2 okien dachowych i wyłazu dachowego, ponieważ te elementy znajdują się w dobrym stanie technicznym i nie ma potrzeby ich wymiany.

Jednocześnie działając na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający - Gmina Kuźnia Raciborska dokonuje następujących zmian w przedmiarze robót:

- W poz.18 Przedmiaru robót: zmienia się średnicę rynien z $\varnothing$ 180 na 150 mm,
- W poz. 20 Przedmiaru robót: zmienia się średnicę rur spustowych z $\varnothing$ 150 na 110 mm

W załączeniu Zamawiający zamieszcza nowy zaktualizowany Przedmiar robót.

Ze względu na wprowadzenie powyższych zmian w treści SWZ zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Tym samym, Zamawiający – działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy – wyznacza nowy termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania ofert: 23.05.2025 r. do godziny 09.00.

Nowy termin otwarcia ofert: 23.05.2025 r. godzina 09.30.

W związku z powyższym:

- 1) zapisy zawarte w ust. 1 rozdziału XVII SWZ otrzymują następujące brzmienie:
„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**¹ – tj.: **do dnia 21.06.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
- 2) zapis zawarty w ust. 1 i ust. 3 rozdziału XVIII SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć poprzez wskazaną Platformę **do dnia 23.05.2025 r. do godziny 09.00.**”

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ² **23.05.2025 r. o godzinie 09.30.**”

Powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Zamawiający zamieszcza w dniu 16.05.2025r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Pozostała treść SWZ i treść pozostałych załączników nie ulega zmianie.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

.....
zatwierdził
Kierownik Zamawiającego

Kuźnia Raciborska, dnia 16.05.2025r.

¹ Maksymalny termin związania ofertą zgodnie z art. 307 ust. 1 p.z.p. Zgodnie z przywołanym przepisem termin określa się poprzez wskazanie daty w dokumentach zamówienia.

² Zgodnie z art. 222 ust. 1 p.z.p. otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.