

02. Výkaz - výmer

STAVBA: **Vyh. Slatinka, Diaľkové ovládanie**
OBJEKT: **PS 04.3 EPS**
PROFESIA: **ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (EPS)** (Systém LITES)
STUPEŇ PD: Dokumentácia pre stavebné povolenie

por. č.	N á z o v	mer.	počet	Pozn.
1	Modulárna analogová ústredňa LITES MHU 116-SK	ks	1	
2	Linková doska DLI-1	ks	1	
3	Doska master na sieťovanie ústrední DMA-1	ks	1	
4	Doska periférie, pripojenie nadstavby DPE-1	ks	1	
5	Akumulátor 12V/14Ah ST120	ks	2	
6	Modul na sieťovanie ústrednípo SM optike FDX60S2M	ks	2	
7	Tablo obsluhy MHS 817	ks	1	
8	Napájací zdroj 24V/1,5A miesto pre dva Aku	ks	1	
9	Aku bateria 12V/8,5Ah typ ST90	ks	4	
10	Multisenzorový hlásič MHG862	ks	17	
11	Zásuvka, päťica pre aut. Hlásiče MHY 734	ks	17	
12	Hlásič tlačidlový MHA 142	ks	4	
13	Ochranný priehľadný kryt tlač. hlásiča ALCI100	ks	4	
14	Piktogram tlačítkového hlásiča EPS	ks	4	
15	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 (B2ca,s1,d1,a1)	m	250	
16	Kábel CXKH 2x1,5 (B2ca,s1,d1,a1)	m	40	
17	Kábelové príchytky OBO (B2ca,s1,d1,a1)	ks	100	
18	Lišta el.inštalčná 20/20	m	200	
19	Licencia pre integráciu do C4	ks	1	
20	Vizualizácia Vyh. Slatinka v C4	ks	1	
21	Skúšobné prípravky EPS (skúš. plyn a tyč, kľúče k tlač. Hlásičom)	sada	1	
22	Prierazy steny do hr. 30cm, pož. tesnenie	ks	20	
23	Drobný elektroinšt. materiál	%	3	
24	Zaškolenie obsluhy, certifikát	hod	8	
25	Oživenie systému EPS	ks	1	
26	Programovanie ústredne EPS	ks	1	
27	Projektová dokumentácia pre realizáciu	ks	1	
28	Odborná prehliadka, skúška, vychodisková revízia vyhl.508/2009	ks	1	
29	Prevádzková kniha EPS	ks	1	
	Demontáž exist. EPS LITES:			
1	Demotáž ústredne MHU 103 vr. Aku baterii	ks	1	
2	Demontáž hlásičov MHG101, 102, 103	ks	12	
3	Ekolog. likvidácia ionizačných lásičov	ks	2	
4	Demonáž káblov NCYY	m	100	
5	Demontáž kabel. Líšt / roštov	ks	100	

POZNÁMKA: Súčasťou toho výkazu-výmer je aj výkresová časť projektovej dokumentácie !!

Vypracoval: Ing. G.Luby

Košice 05/2023