

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky: Modernizace 1. NP_ ZŠ Loděnice

Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola, Loděnice, příspěvková organizace

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zpracování nabídky k následující veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: Modernizace 1. NP_ ZŠ Loděnice
Druh výběrového řízení: zakázka malého rozsahu
Režim: otevřené řízení
Předmět: stavební práce
Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola, Loděnice, příspěvková organizace

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Základní škola a Mateřská škola, Loděnice, příspěvková organizace
Sídlo: č.p. 134, 671 75 Loděnice
Zastoupený: Mgr. Jana Rudolfová, ředitelka
IČ: 75021315

Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma: OPTIMAL Consulting, s.r.o.
Sídlo: Podmolí 23, Znojmo 669 02
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 29268087
Zastoupený: Ing. Tomáš Šturala, jednatel společnosti
Kontakt: info@optimalconsulting.cz / +420 731 623 492

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1 – doručený dne 19.5.2025 v 15:22 hodin

1. V technické zprávě strana 13 oddíl B.2.10.2 Ventilace: Družina je na konci napsáno: Rozvody VZT jsou částečně přiznané, distribuce vzduchu je navržena přes barevné textilní výústky. Položkový rozpočet toto však neobsahuje – má se řešit, nebo bude v provedení VZT potrubí 400x150 s výústkami dle rozpočtu?

Ano, přiznané potrubí bude opatřeno nástřikem RAL 7044. Viz D1 D.1.1.1.7.2, D1 B

2. Jakým způsobem by se mělo otvírat horní sklopné okno?

Pákové kování

3. Dveře vnitřní

