

Runowo Krajeńskie, dnia 03.06.2025 r.

Zn.spr.: SA.270.3.1.2025

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant I) pn. „**Budowa dojazdu pożarowego nr 21 na terenie Leśnictwa Chłopigost – II etap**”

Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Runowo, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udostępnia treść zapytań wniesionych przez Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania do górnej warstwy mieszankę 0/31,5 mm wytworzoną z przekruszonego kamienia polnego?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie do górnej warstwy nawierzchni mieszankę niezwiązaną 0/31,5 mm uzyskaną z przekruszenia kamienia polnego. Mieszanka tak wytworzona musi spełniać wymagania określone w STWiOR (załącznik nr 12 do SWZ) – D-04.04.02 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ.

Pytanie 2:

W związku z rozbieżnościami w zamieszczonych materiałach, proszę o określenie jaki materiał zastosować do warstwy wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne. Geotkanina poliestrowa PES 50/50kN – przedmiar, czy geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach nie mniejsza niż 50kN/m i gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m² – opis przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź 2:

Warstwę wzmacniająco-separacyjno-filtracyjną należy wykonać z materiału sparametryzowanego w STWiOR (załącznik nr 12 do SWZ) – D-02.03.01c WARSTWA WZMACNIAJĄCO-SEPARACYJNO-FILTRACYJNA.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania do górnej warstwy mieszankę 0/31,5 mm z kruszywa wapiennego?

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania do górnej warstwy nawierzchni mieszanki 0/31,5 mm z kruszywa wapiennego.

UWAGA:

Wszystkie wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Z poważaniem
Witold Białkowski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Runowo
/podpisano elektronicznie/