



všetkým uchádzačom zaradeným
do DNS ID 24430

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SVO-RVO2-2025/000760-002

Vybavuje/linka
Ing. Leokádia Mazureková/44310

Bratislava
19.06.2025

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky „**Nákup akumulátorov do elektronických sirén**“ ID 67651 v rámci dynamického nákupného systému „DNS - Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT“ Vám v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zasielame vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil v elektronickom prostriedku JOSEPHINE v rámci predmetnej zákazky.

Otázka: Dobrý deň, týmto chceme verejného obstarávateľa požiadať o stanovisko, či pri položke č. 2, pri parametri Polarita kontaktov: + pól napravo, bude akceptovať riešenie + pól naľavo. Nakoľko pri preverovaní možností na trhu sa nachádza opisovaný produkt s polaritou + naľavo.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ nebude akceptovať pri uvedenej položke riešenie + pól naľavo. Požaduje polaritu kontaktov + pól napravo.

S pozdravom

.....
Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ
sekcie verejného obstarávania MV SR