

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.3

Zadavatel:	město Zábřeh
Právní forma:	801 – obec
Sídlo:	Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh
IČO:	00303640

Název veřejné zakázky:	Vybavení pobytové a odlehčovací služby Zábřeh - část I. Gastronomické vybavení
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
Datum zahájení zad. řízení:	5.6.2025

Zadavatel obdržel následující dotaz:

Dobrý den,

V rozpočtu je požadavek na nacenění digestoře:

	dle specifikace K17				
114	Varný blok na stavební soklu 150mm - Indukční sporák, dle specifikace K18	ks	1	0,00	0,00
115	Digestoř, dle specifikace K19	ks	1	0,00	0,00
116	Pracovní podstavba bez pracovní desky, dle specifikace K20	ks	1	0,00	0,00

Ve specifikaci je ale uvedeno, že se jedná o dodávku VZT. Není to chyba – nechybí zde náhodou doplnit specifikaci?

[illegible]

Zadavatel k tomu uvádí:

U položky K19 došlo k administrativnímu opomenutí, kdy nebyla uvedena specifikace. Tuto chybu jsme nyní opravili a aktualizovaný dokument s doplněnou specifikací je přiložen.

Specifikace položky K19 je následující: Digestoř - Celonerezové provedení - materiál AISI 304i, osazená nerezovými labyrintovými lapači tuku. Výpustný kulový ventil na tuk a nečistoty. Nástěnné provedení. Spodní hrana digestoře ve výšce 2000mm od podlahy. Osazená osvětlením. Šířka 1300mm, hloubka 900 mm. Čelní strana uzavřená. Příruba - napojení na VZT v závislosti na instalovaném potrubí. Součástí odtahový motor vhodný pro kuchyňský provoz. Ovládání motoru a osvětlení digestoře ideálně na stěně.

Zadavatel současně s tímto vysvětlením zveřejní i novou přílohu „OPRAVA_A_Příloha_č_1_Technická specifikace I“.

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění informací ohledně specifikace a opravy administrativní chyby, lhůta pro podání se prodlužuje o 3 dny do 11.7.2025 10h.

