



K.T. Plus, s.r.o.
Kopčianska 15
851 01 Bratislava

V Bratislave dňa 14.3.2025

Vec: Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre spojené územné a stavebné konanie:

**„Úprava cestného telesa miestnej komunikácie Devínskej cesty pre účely vytvorenia medzinárodnej
Moravsko-Dunajskej cyklotrasy“
SO 402 Preložka telekomunikačných vedení UPC s.r.o.**

Na základe Vašej žiadosti Vám dávame nasledovné stanovisko:

s navrhovanou realizáciou stavby **súhlasíme za podmienok :**

1. Novú - navrhovanú trasu dotknutej časti elektronickej komunikačnej siete (ďalej EKS) a ochranu trasy podľa priloženej dokumentácie vybuduje stavebník **bez prerušenia prevádzky a funkčnosti** prekladaného kábla UPC.
2. UPC si **vyhradzuje vykonať práce a dodávky** materiálu do novej trasy káblovodu **svojimi odbornými a špecializovanými dodávateľmi podľa vlastného technického riešenia** s minimálnym počtom nových spojok a s minimálnou dobou prerušenia prenosu verejných telekomunikačných služieb. Výluku nahlásiť na UPC minimálne 2 týždne pred realizáciou. Výluky - práce realizovať v nočných hodinách medzi 00:00 – 06:00hod. Funkčnosť služieb po výluke overiť na dispečingu UPC.
3. UPC zaistí na náklady stavebníka a prostredníctvom spoločnosti SITEL s.r.o., Zemplínska 6, Košice, ktorá je na základe **Splnomocnenia** oprávnená k riešeniu zásahov na vedení verejnej komunikačnej siete UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. špecifickú časť prekládky týkajúcej sa priameho zásahu do sietí a technologických častí a to do predom pripravenej novej trasy pre preloženie komunikačného vedenia, ktorú vybuduje na svoje náklady stavebník. Stavebník sa zaväzuje vybudovať novú trasu podľa vopred dohodnutých pokynov a zaistí na svoje náklady tiež zemné práce spojené so zasypaním novej trasy a uvedením terénu do pôvodného stavu.
4. Poverený dodávateľ UPC (SITEL s.r.o., Zemplínska 6, Košice) vypracuje stavebníkovi cenovú ponuku na základe ktorej **vystaví stavebník objednávku.**



5. Pred realizáciou stavby zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej EKS.
6. Pri zemných prácach žiadame v ochrannom pásme EKS **vykonávať ručný výkop**.
7. Pri obnažení našej siete **zabezpečiť jej ochranu**.
8. **Pod spevnenými plochami je potrebné chrániť naše telekomunikačné siete ich uložením do betónového káblového žľabu.**
9. Pred zásypom obnažených častí EKS pozvať zástupcu UPC, na obhliadku, či nie sú káble porušené.
10. Zásyp káblov vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť mechanickú ochranu nad káblami.
11. Stavebník bude **koordinovať a úzko spolupracovať** s UPC na realizácii stavby prostredníctvom projektanta a zhotoviteľa stavby.
12. Po ukončení stavby odovzdá stavebník digitálne zameranie elektronickej komunikačnej siete (skutkový stav s GEO zameraním) v DGN formáte na CD nosiči spoločnosti UPC.

Z uvedených dôvodov teda žiadame :

- dodržať ust. zákona č. 452/2021 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení,
- dodržiavať všetky podmienky predmetného vyjadrenia spoločnosti UPC.
- **toto vyjadrenie platí 1 rok**, v prípade, že investor bude realizovať stavebné práce neskôr, ako 1 rok od dňa vydania tohto vyjadrenia, je investor povinný požiadať UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. o nové vyjadrenie.

Poukazujeme na skutočnosť, že nedodržanie podmienok ochrany tak ako je to vyššie uvedené je okrem iného porušením z. č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom a účinnom znení s tam uvedenými následkami.

S pozdravom,

Tomáš Tóth
Field Auditor
M +421 905 453 994
E ttoth@upc.sk
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36, 851 05, Bratislava

Na vedomie:

SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice / E-mail tbartfay@sitel.sk, pdobaies@sitel.sk

K.T. Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava / E-mail ktplus@ktplus.eu