



STAVEBNÍK:




HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ
REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Napät'ová sústava NN distribučný rozvod: 3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - STN 33 2000-4-41 :3/2019 + ZA11 :3/2019
411. Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
411.2 Požiadavky na základnú ochranu
Príloha A
A.1 - Základná izolácia živých častí
A.2 - Zábrany alebo kryty
411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche
411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
Prostredie: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov
Trieda zeminy: III
Námrazová oblasť: stredná do 2kg/m
Uzemnenie: STN 33 2000-5-54 :8/2012 + O*1 :7/2014 + ZA11 : 2/2018
Ochranné pásmo: NN káblové vedenie - 1m na obe strany od kraja kábla



OBJEDNÁVATEL:		
JTRE a.s. DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽIE 10, 811 02 BRATISLAVA		
ČÍSLO ZÁKAZKY		

STAVBA			<div>„Úprava cestného telesa miestnej komunikácie Devínskej cesty pre účely vytvorenia medzinárodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy“</div>			<div><div></div><div>PROKOS s.r.o. Druidská 5/A 851 10 BRATISLAVA TEL.FAX:421-2-62520005 ondrej.majek@prokos.sk</div></div>			
ČASŤ		B		OBJEKT		STUPEŇ		ČÍSLO ZÁKAZKY	
Úsek B				SO 300 - Prekládka NN rozvodu SO 301 - Prekládka NN prípojok SO 302 - Prekládka VN rozvodu SO 303 - Posúdenie prekládky existujúcich káblov NN a VN		DSP			
PRÍLOHA				SO 300 - Prekládka NN rozvodu SR0191-024 SO 301 - Prekládka NN prípojok (1-RE.P, 2-RE.P)		OKRES			
						BRATISLAVA			
STAVEBNÍK						KATASTRÁLNE ÚZEMIE			
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA; PRIMACIÁLNE NÁM. 1 BRATISLAVA						BRATISLAVA - KARLOVA VES			
HLAVNÝ INŽ. PROJ.		TECH. KONTROLA		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM		BRATISLAVA - DEVÍN			
Ing. Ondrej Májek		Ing. Peter Hrubovčák		JTSK					
ZODP. PROJ.		DÁTUM		VÝŠKOVÝ SYSTÉM		ČÍSLO PRÍLOHY		SÚPRAVA	
Ing. Juraj Szabo		12.2024		Bpv		SO 300 - NNK			
VYPRACOVAL		FORMÁT		MIERKA		SO 301 - NNP			
Ing. Juraj Szabo		A4		2x A4		1:250			