

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ, JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Tel. 545113091

e-mail: sekretariat@khsbrno.cz

ID jaaai36

Ve Znojmě dne 1.3. 2016

Č.j: KHSJM 10135/2016/ZN/HDM
Spisová značka: S-KHSJM 06615/2016
Vyřizuje: Libuše Povolná
tel.: 515 213 703
libuse.povolna@khsbrno.cz
Č.j. odesílatele: 15-36

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno
IČO: 02463245

„Snížení energetické náročnosti ZŠ Vémyslice“ – závazné stanovisko OOVZ k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS Jmk“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“), a jako dotčený správní úřad věcně příslušný dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. vydává dle ustanovení § 77 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 86 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), toto

závazné stanovisko:

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

s o u h l a s í

s předloženou projektovou dokumentací na „Snížení energetické náročnosti ZŠ Vémyslice“
pro stavebníka/investora: Městys Vémyslice, Vémyslice 31, 671 42 Vémyslice a
souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. bude zajištěno dostatečně a vhodně odvětrání vnitřních místností hygienických zařízení, např. v 1 PP S.24, S.26, S.27, S.28, S.29, v 1 NP 1,04, 1,08, ve 2.NP 2.15, viz požadavek § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 18 odst.1 a příl. č. 3 vyhl. č. 410/2005 Sb.,
2. přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno systémy mikroventilace nebo větracími štěrbinami, viz požadavek § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 18 odst 6 vyhl. č. 410/2005 Sb.

Odůvodnění :

KHS Jmk v Brně byla dne 11.2. 2016 doručena a zaevidována pod č.j. KHSJM 06615/2016/ZN/HDM žádost o posouzení projektové dokumentace stavby „Snížení energetické náročnosti ZŠ Vémyslice“ Dokumentace řeší zateplení objektu ZŠ, tj. zateplení obvodového pláště certifikovaným systémem z minerální vaty, soklové části zdiva z EPS Perimetru a stropu nejvyššího podlaží Dále proběhne výměna krytiny střechy se všemi klempířskými prvky. Nová plastová okna s dvojitým izolačním sklem budou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu a opatřena vnitřními žaluziemi. Venkovní dveře budou plastové nebo hliníkové s bezpečnostním sklem.

Projektovou dokumentaci vypracoval: Ing. Tomáš Hradečný, fy. Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČO: 02463245.

Po zhodnocení předloženého návrhu z hlediska požadavků na ochranu veřejného zdraví je možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas.

Předložená dokumentace není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno

-53-



Libuše Povolná
vrchní referent
hygieny dětí a mladistvých KHS Jmk v Brně

Rozdělovník:

- adresát
- KHS Jmk - spis