



Věc: „ALFAGEN – CHLADÍČÍ OKRUH I. ETAPA“
Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Žádáme Vás o upřesnění některých vstupních parametrů, které jsou nezbytné pro správné zpracování technického návrhu a cenové nabídky.

Pro účely dimenzování a návrhu vhodného řešení bychom od Vaší společnosti potřebovali doplnit následující informace vztahující se **ke vstupní kvalitě chladicí vody**, zejména pak:

1. Charakter chladicí vody:

- Z jakého zdroje chladicí voda pochází?

Odpověď č. 1:

Chladicí voda se doplňuje z rozvodu užitkové vody v areálu firmy – jedná se o vodu vyčištěnou na chemické čistírně. Kvalitou musí splnit požadavky na vypouštění do vodního toku dle integrovaného povolení.

Dotaz č. 2:

2. Obsah a typ nečistot:

- Jaký je předpokládaný obsah nečistot ve vodě (v jednotkách objemu nebo hmotnosti na m³)?

Odpověď č. 2:

Rozbor vody posílám v příloze „okružní rozbor vody.xlsx“

Dotaz č. 3:

- Jedná se o nečistoty mechanické (např. písek, kaly, kovové částice), biologické (řasy, biofilm) nebo chemické (rozpuštěné látky, oleje, maziva)?

Odpověď č. 3:

Jedná se o nečistoty, které byly natažené ventilátory chladicích věží.

Dotaz č. 4:

- Máte k dispozici laboratorní rozbor nebo alespoň orientační analýzu vody?

Odpověď č. 4:

Rozbor vody posílám v příloze „okružní rozbor vody.xlsx“

Kvalita vody v chladicím okruhu se kontroluje 1x týdně (viz příloha „okružní rozbor vody.xlsx“ za tento rok). Voda v okruhu je ošetřována biocidními přípravky. Ve stávajícím okruhu je vsazen filtrační automat Dango dienethal filtrtechnik s filtrací 100 mikronů.



Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno **pouze vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodluhuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://profily.proebiz.com/profile/27376184>

V Břidličné dne 24.06.2025

Ing. Lucie Lukášová