



KAŽDÁ ZMĚNA MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM.
VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘED MONTÁŽÍ OVĚŘIT.

STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V CELOZÁVODNÍ
ODSTÁVCE - **V SRPNU 2025.**

POTRUBÍ BUDE V NEJVYŠŠÍCH BODECH ODVZDUŠNĚNO (KK 1" + POTRUBÍ
Ø33,7X2).

POTRUBÍ PÁRY (VYTÁPĚNÍ) ZRUŠENO - MOŽNO DEMONTOVAT.

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil
PROSPECT		PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 2224/8, 709 00 OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265		
Stavebník : AL INVEST Břidličná, a.s.		PROJEKTOVAL Ing. Zuzana Matušová		KONTROLOVAL Ing. Ondřej Klímek
Akce : ALFAGEN, Chladicí vody - úpravy stávajícího okruhu		SCHVÁLIL Ing. Ondřej Klímek		Č. zakázky 25008
Část : PS 05 - Technologické úpravy okružní ČS		Kótováno v mm	Měřítko	
DPS 05.01 Strojně technologická část		Datum 04/2025	1 : 40	
Obsah : Dispozice 1.PP		Stupeň DZS	CAD	
		Původní výkres		
		05.01.06		List 1/1