


1:75



NUTNÁ KOORDINACE PŘÍMO NA STAVBĚ!

SVODNÉ POTRUBÍ ULOŽENÉ V ZEMI MUSÍ MÍT NAD SEBOU VRSTVU NADLOŽÍ O VÝŠCE min. 300mm.
VÝPIS POTRUBÍ A TVAROVEK NEZAHRNÚJE VENKOVNÍ ROZVODY KANALIZACE.
DLE ČSN 75 6760 MUSÍ BÝT NEJVĚTŠÍ VZDÁLENOSTI MEZI MÍSTY PRO ČIŠTĚNÍ NA SVODNÉM
POTRUBÍ:

SPLAŠKOVÉ, SPLAŠKOVÉ A SRÁŽKOVÉ – DO DN100 – 12m
SPLAŠKOVÉ, SPLAŠKOVÉ A SRÁŽKOVÉ – DN100–200 – 18m*

* POKUD MEZI MÍSTY PRO ČIŠTĚNÍ NENÍ NA POTRUBÍ ŽÁDNÉ KOLENO A OBLOUK, SMÍ BÝT JEJICH VZDÁLENOST ZVĚŠENA AŽ NA 40m.

±0 = 525,600 m n.m.			
ODP. PROJEKTANT	ING. SIMONA ŠULÁKOVÁ	Č. ZAKÁZKY: 11542-003-003	
VYPRACOVAL	ING. SIMONA ŠULÁKOVÁ	DATUM 05/2025	
INVESTOR	AL INVEST BŘIDLIČNÁ, a.s.	ÚČEL DZS DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY	
MÍSTO STAVBY	k.ú. BŘIDLIČNÁ (614998), OBEC BŘIDLIČNÁ		
STAVBA	ALFAGEN – ETAPA 2	ARCHIVNÍ ČÍSLO HP-11542-003-07	
	SO 02 – HALA TAO ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE		
	VESTAVEK 2 – DISPOZICE LEŽATÉ KANALIZACE	LISTŮ 1	POČET A4 3
		MĚŘÍTKO 1:75	POŘADOVÉ Č. 07