

**Názov adresáta**

Všetkým záujemcom

**Značka odosielaťa**

VO-000712

**Značka adresáta****Vybavuje**

Monika Debnárová

tel. kontakt: +421 949 014 601

**V Banskej Bystrici**

Dátum: 27.08.2025

**Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 7**

<b>Verejný obstarávateľ<sup>1</sup>:</b>	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
<b>Predmet zákazky:</b>	Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári
<b>Vyhlásené:</b>	vo Vestníku verejného obstarávania č. 127/2025 dňa 26.06.2025 pod zn. oznámenia č. 10322 - MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. 409441-2025 (OJ S 119/2025) zo dňa 25.06.2025
<b>Postup:</b>	nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
<b>Typ zákazky:</b>	zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Na základe žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 26.08.2025 o 13:06 hod:**

Prosíme o zodpovedanie nasledujúcej otázky.

SO-03- ÚK - Je PD a VV - schémy kotolne a rozvody - v súlade s navrhovaným TČ WP 2 - Belaria pro (40) ? Predpokladáme, že schéma kotolne a VV bolo navrhované pre TČ Hoval Ultra Source B -30 kW vonkajšia + vnútorná jednotka.

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že tepelné čerpadlo uvedené v projektovej dokumentácii už nie je dostupné na trhu, projektant navrhol ako alternatívu iné

<sup>1</sup> Podporné činnosti vo verejnom obstarávaní poskytuje centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) ZVO a v zmysle účinnej Zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní uzatvorenej dňa 24.06.2025 medzi verejným obstarávateľom a Centrum zdieľaných služieb BBSK, s.r.o., Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 56931654

zariadenie, ktoré je v súlade s pôvodným technickým riešením a schémou zapojenia. V nadväznosti na Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 5 zo dňa 22.08.2025 verejný obstarávateľ potvrdzuje, že uchádzač je oprávnený použiť ekvivalentné zariadenie akéhokoľvek výrobcu s obdobnými technickými parametrami, pričom je povinný tomu prispôbiť aj spôsob napojenia, vrátane napojenia alternatívneho čerpadla.

Súťažné podklady boli spracované v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a opis predmetu zákazky je úplný a jednoznačný. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s rozsahom a povahou diela a ako budúci zhotoviteľ zabezpečiť jeho riadne vykonanie s odbornou starostlivosťou. V priebehu realizácie prác je oprávnený vykonať nevyhnutné úpravy v dielenskej dokumentácii, ak to bude vyžadovať technické riešenie alebo zistené skutočnosti počas výstavby. Rozpočtovaná cena sa považuje za konečnú a maximálnu, pričom zahŕňa všetky práce a vedľajšie náklady, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú samostatne uvedené v rozpočte.

S pozdravom

**Monika Debnárová**

kontaktná osoba verejného obstarávateľa