




















VONKAJŠIE VPLYVY:
PODĽA PROTOKOLU O URČEN
VONKAJŠÍCH VPLYVOV



	Jednozásuvka 230V/16A
	Dvozásuvka 230V/16A
	Trojzásuvka 230V/16A
	Jednozásuvka 230V/16A, krytie IP44
	Kábový vývod 230V
	Kábový vývod 400V
	Svietidlo - PANEL-T LED OP 600x600,40W,3800lm
	Svietidlo - LEDVANCE DAMP PROOF DALI 120 LED 39W,4000K, IP65
	Svietidlo Osmont ELSA V4, 68637
	Svietidlo Osmont ELSA V3, 68625 so senzorom
	Senzor pohybu 360°
	Jednopolový spínač (vyp č.1) 230V/10A
	Striedavý prepínač 230V/10A
	Dvojitý striedavý prepínač 230V/10A
	Dvojitý spínač 230V/10A
	Stúpanie/klesanie vedenia
	Núdzové svetidlo Schrack K9, univerzálne, pozorovacia vzdialenosť 30m
	Núdzové svetidlo Schrack IL 1x3W ERT-LED

INVESTOR	Spojená škola Poltár Železničná 5, 987 01 Poltár	
Názov projektu	Spojená škola Poltár - Moderznizácia poľnohospodárstva a návrat k sklárskym tradíciám	
Zodpovedný projektant	Ing. Jozef Király, PhD.	
Vypracoval	Ing. Pavol Mlynár	
Miesto stavby	p.č. 2343/2, kat. územie Poltár	
Stupeň dokumentácie	Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby	
	Stavba: SO 01 -Revitalizácia sklárstva	
	Výkres: Núdzové osvetlenie 1.NP	
	Mierka: M 1:100	Dátum: 06/2023
ELI	Číslo výkresu: 05	Číslo paré: