



- Všetky rozvody budú realizované bezhologénovými káblom

Jednozásuvka 230V/16A
Dvojzásuvka 230V/16A
Trojzásuvka 230V/16A
Jednozásuvka 230V/16A, krytie IP44
Kábový vývod 230V
Kábový vývod 400V
Svietidlo - PANEL-T LED OP 600x600,40W,3800lm
Svietidlo - LEDVANCE DAMP PROOF DALI 120 LED 39W,4000K, IP65
Svietidlo Osmont ELSA V4, 68637
Svietidlo Osmont ELSA V3, 68625 so senzorom
Senzor pohybu 360°
Jednopolový spínač (typ č.1) 230V/10A
Stredavý prepínač 230V/10A
Dvojtyp striedavý prepínač 230V/10A
Dvojtyp spínač 230V/10A
Stupanie/klesanie vedenia
Núdzové svietidlo Schrack K9, univerzálne, pozorovacia vzdialenosť 30m
Núdzové svietidlo Schrack IL 1x3W ERT-LED
Dátová jednozásuvka 1xRJ45, dvojzásuvka 2xRJ45
Accesspoint

INVESTOR	Spojená škola Poltár Železničná 5, 987 01 Poltár
Názov projektu	Spojená škola Poltár - Modernizácia poľnohospodárstva a návrat k sklárskym tradíciám
Zodpovedný projektant	Ing. Jozef Király, PhD.
Vypracoval	Ing. Pavol Mlynár
Miesto stavby	p.č. 2343/2, kat. územie Poltár
	<p><i>Stupeň dokumentácie</i> Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby</p> <p><i>Stavba:</i> SO 01 - Revitalizácia sklárstva</p> <p><i>Výkres:</i> Zásuvkové obvody 1.NP</p> <p><i>Mierka:</i> M 1:50</p> <p><i>Dátum:</i> 06/2023</p>
ELI	<p><i>Číslo výkresu:</i> 02</p> <p><i>Číslo paré:</i></p>