

Výpočet dostatočnej vzdialenosti

Dátum: 13.6.2023

Podľa medzinárodnej normy: STN EN 62305-3:20xx

Číslo zákazníka/projektu.: 00035 / 06/048

Projektant/montážna firma:

Spoločnosť: km1


Názov: e4 spol. s.r.o.

Ulice: Vajanského 58

PSČ: 921 01

Telefón:

EDUcentrum



Aktuálne zobrazenie: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatočnej vzdialenosti v cm

Zákazník/objednávateľ:

Číslo zákazníka: 00035

Meno: 22-E-075

Ulica:

PSČ: --

Údaje pre výpočet:

Voľba triedy ochrany pred bleskom: II

Prúdové zaťaženie: 150 kA

k_m - Izolačná hodnota k_m : 1

Úroveň potenciálu: -3 m

Max. dostatočná vzdialenosť 32 cm

Projekt:

Číslo projektu: 06/048

Názov projektu:

Ulice:

PSČ: SK--

Výpočet dostatočnej vzdialenosti


Dátum: 13.6.2023

Podľa medzinárodnej normy: STN EN 62305-3:20xx
Číslo zákazníka/projektu.: 00035 / 06/048

Projektant/montážna firma:

Spoločnosť: km05
Názov: e4 spol. s.r.o.
Ulice: Vajanského 58
PSČ: 921 01
Telefón:

EDUcentrum



Aktuálne zobrazenie: Celková stavba (3D)
Údaje o dostatočnej vzdialenosti v cm

Zákazník/objednávateľ:

Číslo zákazníka: 00035
Meno: 22-E-075
Ulica:
PSČ: --

Údaje pre výpočet:

Voľba triedy ochrany pred bleskom: II
Prúdové zaťaženie: 150 kA
 k_m - Izolačná hodnota k_m : 0.5
Úroveň potenciálu: -3 m
Max. dostatočná vzdialenosť 63 cm

Projekt:

Číslo projektu: 06/048
Názov projektu:
Ulice:
PSČ: SK--

Výpočet dostatočnej vzdialenosti

Dátum: 26.6.2023

Podľa medzinárodnej normy: STN EN 62305-3:20xx

Číslo zákazníka/projektu.: 00035 / 06/048

Projektant/montážna firma:

Spoločnosť: Odstupova vzdialenosť km0,7


Názov: e4 spol. s.r.o.

Ulice: Vajanského 58

PSČ: 921 01

Telefón:

EDUcentrum



Aktuálne zobrazenie: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatočnej vzdialenosti v cm

Zákazník/objednávateľ:

Číslo zákazníka: 00035

Meno: 22-E-075

Ulica:

PSČ: --

Projekt:

Číslo projektu: 06/048

Názov projektu:

Ulice:

PSČ: SK--

Údaje pre výpočet:

Voľba triedy ochrany pred bleskom: II

Prúdové zaťaženie: 150 kA

k_m - Izolačná hodnota km: 0.7

Úroveň potenciálu: -3 m

Max. dostatočná vzdialenosť 45 cm