

| | | | |
|-----------------|--|------------------------------------|--------------|
| číslo zákazky : | stavba : SOŠ Technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 | číslo prílohy : ZSOD EI | list číslo : |
| 22-E-075 | diel PD : ELEKTROINŠTALÁCIA | dig. súbor 075_D8-103_ts_RP_R0.doc | 1 |

13. DODATOK Č.2 K TECHNICKEJ SPRÁVE

Pre projektovanú novostavbu edukačného centra pre študentov Strednej odbornej školy technickej v Lučenci je riešený taktiež systém pre zabezpečenie bezbariérovosti objektu. Pre objekt bude navrhnuté dopojenie schodiskovej plošiny v miestn.č. 1.01 pre osoby so zdravotným postihnutím.

Pre navrhovanú **schodiskovú plošinu Sch** bude v rozv.RH1 osadený istič s nadprúdovou ochranou FIA26, z ktorého bude vyvedený prírodný kábel WL26 k miestu osadenia plošiny Sch, viď výkr.č.03.1, sch.č.1 – Doplnenie do rozvádzača RH1. Prírodný kábel bude vedený v základovej doske na 1.np, v chráničke z nehorľavého materiálu FXP alebo ekvivalent. Kábel bude ukončený v ministĺpiku na zásuvke Z26. Presné umiestnenie stĺpika sa upresní pri realizácii, v koordinácii s dodávateľom plošiny.

Celá elektroinštalácia musí byť prevedená v zmysle STN 33 2000-5-52.