



- LEGENDA :
- =RE – ELEKTROMEROVÝ ROZV.SAMOSTAT.STOJACÍ fir.HASMA VO VYS.6C
 - =RČ – ROZVADZAC CERPACEJ STANICE SUCAST DODAVKY
 - =PS63 – PRÍPOJKOVA POIST.SKRINA fir.HASMA VO VYSKE 2800
- POZNAMKY :
- 1.KABEL EL.PRÍPOJKY ULOŽTE DO VYKOPU 350x800 V PIESK. LOŽKU 2x80 A TRASU VYZNAČTE VÝSTRAŽNOU FOLIOU CERVENEJ FARBY.
 - 2.KABEL VEDTE 600mm OD OBJEKTU.
 - 3.PRED ZAHAJENÍM PRAC TREBA VYZNAČIT VSETKY PODZEMNE VEDENIA.
 - 4.VZDIALENOSTI PODZEMNYCH VEDENÍ DODRŽTE PODLA STN 73 6005.
 - 5.DOMINUJUCE VONKAJSIE VPLYVY AD2,AB7.
 - 6.CELKOVA VZDIALENOST OD =RE PO =RC 10m.

PS 01.2.3 NN PRÍPOJKY K ČERPACÍM STANICIAM

Zodp.projektant :Ing.Peter MALÍK	Časť : ELEKTRO	Stupeň PD : STAVEBNÉ POVOL.	Názov stavby :Kráľová pri Senci,Hrubá Borša Kostolná pri Dunaji Splašková kanalizácia a ČOV	„pm„,PROJEKT proj.elektroinštalácií bleskozvodov,EPS Ing.PETER MALÍK NOVÁ STRAŽ 946 11
Autor stavby : Ing.Alexander KUBIS	Dátum : 09.2018	Číslo zák.: 160/2018	Obsah výkresu : ČERP. STANICA č.7 SITUÁCIA ZAVED. nn PRÍPOJKY	Číslo výkr. : E-007
Vypracoval : Ing.Peter MALÍK	Mierka: 1:250			
Investor: Obec Kráľová pri Senci				
Miesto stav.: Kráľová pri Senci				