



TATRA TENDER

[VŠETKÝM ZNÁMYM ZÁUJEMCOM]

V Bratislave dňa 06.10.2020

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9 – Kanalizácia a ČOV – Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša

Verejný obstarávateľ **Združenie obcí – Kráľová pri Senci – Kostolná pri Dunaji – Hrubá Borša**, so sídlom na adrese Kráľová pri Senci 326, 900 50 (ďalej aj ako „**Verejný obstarávateľ**“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZVO**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 12.03.2020 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2020/S 051-120088 a dňa 13.03.2020 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 59/2020 pod označením 11416 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „**Oznámenie**“), vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Kanalizácia a ČOV – Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša**“ (ďalej aj ako „**Zákazka**“).

Spoločnosť **Tatra Tender s. r. o.**, so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávania vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 05.10.2020 v procese verejného obstarávania doručená nižšie uvedená otázka / žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Otázka / obsah žiadosti a odpoveď	
Žiadosť o vysvetlenie č. 119	
1.	<p>Vážený verejný obstarávateľ,</p> <p>po preštudovaní vysvetlenia súťažných podkladov č. 8 Vás žiadame o ďalšie vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov:</p> <p>V odpovedi č. 8 na žiadosť o vysvetlenie č. 118 uvádzate, že v poľnohospodárskej pôde je zásyp zeminou nie štrkodrvou.</p> <p>Vo výkaze-výmer v časti Kanalizácia Hrubá Borša však neevidujeme zásyp zo zeminy, ktorý by množstvom korešpondoval dĺžke kanalizácie, ktorá je vedená v roli/v tráve. Konkrétne ide o vetvu VA.</p> <p>Žiadame verejného obstarávateľa, aby svoju odpoveď č. 8 na žiadosť o vysvetlenie č. 118 premietol do výkazu – výmer a upravil zadanie.</p>
	<p>Uchádzač v položke Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu – štrkodrvou bude mať započítaný zásyp zeminou, nakoľko výmery vo výkaze výmer sú súčtom zásypu</p>



TATRA TENDER

	štrkodrvou aj zeminou. Verejný obstarávateľ teda výkaz výmer neupraví a uchádzač ho ocení tak, ako uvádzame v odpovedi.
--	---

S úctou

JUDr. Tomáš Uriček,
Tatra Tender s.r.o.