


SCHEMAT OŚWIETLENIA
RZUT PIĘTRA
SKALA 1:80



uwaga:

łączniki światła powinny znajdować się w strefie
SH-s na wysokości 90-120 cm

LEGENDA:

- czujka ruchu
- łącznik p.t. 1 biegunowy
- łącznik świecznikowy
- łącznik p.t. schodowy
- łącznik świecznikowy / pojedynczy IP44
- łącznik schodowy IP44

Legenda opraw oświetleniowych	
A1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED IP54 (24W)
A2	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED IP54 (25W)
B1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED (32W)
B2	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED (24W)
B3	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED (18W)
B4	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED (42W)
B5	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED (52W)
C1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED IP44 (7W)
D1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED IP66 (145W)
E1.1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED IP66 (31W)
E1.2	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED IP66 (18W)
E1.3	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED IP66 (22W)
E2.1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED IP66 (42W)
E2.2	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED IP66 (51W)

E2.3	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED IP66 (59W)
F1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED (35W)
G1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED (44W)
H1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED + UV (31W)
ZA1	OPRAWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO LED IP65-IP67 (23W)
ZB1	OPRAWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO LED IP66 (54W)
AW1	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (2W)
AW2H	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 Z WYŚCISKIEM (2W) Montaż opraw oświetleniowych umieszczenia POZ na wysokości ok. 2m - za pomocą wysięgnika montowanego do ściany (w zestawie z oprawą)
AW3	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (2W)
AW4	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 + WSPÓRNIK MONTOWANY DO ŚCIANY (4W)
AW5	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (2W)
EW1	OPRAWA EWAKUACYJNA LED JEDNOSTRONNA IP65 (3W)
EW2	OPRAWA EWAKUACYJNA LED DWUSTRONNA IP65 (3W)
EW3	OPRAWA EWAKUACYJNA LED ZEWNĘTRZNA (COLD) IP65 (9W)