

Teresin, dnia 15.07.2025 r.

ZP.042.11.2025

**UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w
ul. Familijnej, Fińskiej, Rubinowej i Rajskiej miejscowości Granice”**

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, a Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320 z późn. zmianami), udziela następujących wyjaśnień:

Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie, czy przedstawione na przekroju podłużnym (s. 41 projektu budowlany Familijna, Fińska, Rubinowa) studnie S 22, S 25, S 26, S27 mają określone poprawne parametry? Oznaczenia nie zgadzają się z podanymi na mapie (s. 11 projektu budowlany Familijna, Fińska, Rubinowa).

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że przedstawione na przekroju podłużnym i na PZT studnie: S 22, S 25 i S 27 mają poprawnie określone parametry. Natomiast studnia S 26 ma być wykonana z tworzywa średnicy 425.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści specyfikacji są dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz stanowią jej integralną część.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wyjaśnienia SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://josephine.proebiz.com>.