

Váš dopis zn.:

Ze dne: 05.04.2024

Čj: MUBR/42920-2024/kut

Sp.zn. OŽP-9520/2024/kut

Vyřizuje: Ing. Hana Kutáčková

Email: hana.kutackova@mubruntal.cz

Telefon: 554 706 342, 721 632 449

Datum: 23.04.2024

Počet příloh: 0

Listů příloh: 0

Ing. Jan Hvorecký

Železná č. p. 110

793 26 Vrbno pod Pradědem

Souhlas vodoprávního úřadu

formou rozhodnutí

Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, obecní úřad obce s rozšířenou působností, pověřený výkonem přenesené působnosti podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen vodní zákon, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád,

vydává

právní osobě, kterou je: **město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál**, IČ: 00295892, kterou zastupuje na základě plné moci fyzická osoba podnikající, Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ: 76193578

souhlas

podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

k záměru nazvanému „**Zpřístupnění západní strany zahrádkářské kolonie u Bukového potoka**“ na pozemcích parc. č. 3651, 3650/2, 3897, 3654 a 3648 v k.ú. Bruntál – město, město Bruntál.

Předmětem záměru je stavba veřejně přístupné, účelové, jednopruhové komunikace s výhybnou a obratištěm o celkové délce 173 m a šířce zpevnění 4,0 m s nezpevněnými krajnicemi 0,5 m, kategorie P 5,0/30, která řeší napojení budoucí zahrádkářské kolonie u Bukového potoka na pozemku parc. č. 3648 v k.ú. Bruntál - město.

Součástí komunikace je i přesypaný, ocelový most z vlnitého plechu přes Bukový potok, v ř.km 0,61, s délkou přemostění 6,32m, s volnou šířkou mostu 4,50 m mezi zábradlím, kotvený na ŽB základových pasech.

Koryto vodního toku pod mostním objektem a před křídly bude opevněno rovinaninou z těžkého lomového kamene. Výsledný tvar koryta pod mostem bude lichoběžníkový s šířkou dna 3,5 m a svahy ve sklonu 1:1,1 s plynulým navázáním na stávající stav na konci úpravy. Zpevnění bude ukončeno stabilizačním prahem z vodostavebního betonu C25/30 šířky 0,5 m a výšky 0,8m.

Nový mostní objekt převede s převýšením 0,5m průtok Q_{20} , průtok Q_{100} bude převeden bez převýšení nad návrhovou hladinu.

Souhlas je dle ust. § 17 odst. 2 vodního zákona vydán za následujících podmínek:

1. Po dokončení prací bude správce toku vyzván k protokolárnímu převzetí koryta vodního toku.
2. Veškerý materiál v souvislosti se stavbou, který bude uložen na břehu vodního toku a napadá-li do koryta vodního toku, musí být bezesbýtku ten den odstraněn.

Tento souhlas je platný 2 roky od jeho vydání.

Dotčený vodní tok: Bukový potok, IDVT: 10216211, ř.km 0,61, pozemek parc. č. 3897 v k.ú. Bruntál – město

Č.H.P: 2-02-02-0480-0-00

Vodní útvar: HOD_0350 Černý potok od pramene po vzdutí nádrže Slezská Harta

Umístění mostu dle souřadnic:

X: 1 078 229 Y: 527 508

Odůvodnění:

Podáním došlým dne 5.4.2024 požádala právnická osoba, město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, kterou zastupuje na základě plné moci fyzická osoba podnikající, Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbo pod Pradědem Městský úřad Bruntál o vydání souhlasu podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k záměru nazvanému „Zpřístupnění západní strany zahrádkářské kolonie u Bukového potoka“ na pozemcích parc. č. 3651, 3650/2, 3897, 3654 a 3648 v k.ú. Bruntál - město, město Bruntál.

Jde o stavbu veřejně přístupné, účelové, jednopruhové komunikace s výhybnou a obratištěm o celkové délce 173 m a šířce zpevnění 4,0m s nezpevněnými krajnicemi 0,5 m, kategorie P 5,0/30, která řeší napojení budoucí zahrádkářské kolonie u Bukového potoka na pozemku parc. č. 3650/2 v k.ú. Bruntál - město.

Součástí komunikace je i přesýpaný, ocelový most z vlnitého plechu přes Bukový potok, v ř.km 0,61, s délkou přemostění 6,32m, s volnou šířkou mostu 4,50 m mezi zábradlím, kotvený na ŽB základových pasech.

Koryto vodního toku pod mostním objektem a před křídly bude opevněno rovinaninou z těžkého lomového kamene. Výsledný tvar koryta pod mostem bude lichoběžníkový s šířkou dna 3,5 m a svahy ve sklonu 1:1,1 s plynulým navázáním na stávající stav na konci úpravy. Zpevnění bude ukončeno stabilizačním prahem z vodostavebního betonu C25/30 šířky 0,5 m a výšky 0,8m.

Nový mostní objekt převede s převýšením 0,5m průtok Q_{20} , průtok Q_{100} bude převeden bez převýšení nad návrhovou hladinu.

Městskému úřadu Bruntál byly doloženy tyto podklady:

- žádost o udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona podaná na formuláři dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb., ve znění vyhlášky č. 197 /2019 Sb.,
- plná moc k zastupování ze dne 1.3.2023,
- dokumentace stavby pro vydání společného povolení vypracovaná zmocněncem v VIII/2023,
- stanovisko Povodí Odry, státní podnik zn. POD/1921/2023 ze dne 11.1.2024,
- rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. MSK 12035/2024 sp. zn. ŽPZ/3909/2024/GAC ze dne 13.3.2024.

Vzhledem k tomu, že předložené podklady tvoří dostatečný podklad pro vydání souhlasu, využil vodoprávní úřad možnosti uvedené v ust. § 115 odst. 11 vodního zákona a rozhodl bezodkladně; ustanovení § 36 a 47 správního řádu se v takovém případě nepoužívají.

Do okruhu účastníků řízení byl zahrnut žadatel a správce dotčeného vodního toku, Povodí Odry, státní podnik.

Výše uvedenou stavbou jsou dotčeny veřejné zájmy hájené vodním zákonem, a to ochrana množství a jakosti povrchových vod.

Záměr se nachází na území vodního útvaru HOD_0350 Černý potok od pramene po vzdutí nádrže Slezská Harta. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí horní Odry je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Není třeba výjimky dle ust. § 23a vodního zákona.

Záměr nezasahuje do stanoveného záplavového území ani do ochranného pásma vodního zdroje.

Vodoprávní úřad žádost posoudil a má za to, že stavba je možná, neboť za předpokladu splnění uvedených podmínek, nebude ovlivněn plynulý odtok povrchových vod dotčeného vodního toku.

Správce dotčeného vodního toku se stavbou podmíněčně souhlasí. Podmínky správce vodního toku vodoprávní úřad nezpracoval do podmínek tohoto souhlasu, neboť se jedná o upozornění, jejichž obsahem jsou obecná upozornění na práva správců toků uvedená ve vodním zákoně a vyhl. č. 178/2002 Sb. nebo upozornění na nesení odpovědnosti za rizika škod vzniklých v důsledku zvýšených povodňových

průtoků a chodu ledů. Provedení stavby podle předložení dokumentace vodoprávní úřad automaticky předpokládá.

Městský úřad Bruntál má za to, že záměr nemůže mít vliv na stav dotčeného vodního útvaru. Ochrana množství a jakosti povrchových vod dotčeného vodního toku je zabezpečena stanovením podmínek uvedených v tomto souhlasu.

Na základě výše uvedených důvodů vydal zdejší vodoprávní úřad souhlas dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat v souladu s ustanovení § 81 odst. 1 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém uvedou, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Bruntál, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Bruntál. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Rozdělovník:

Účastníci vodoprávního řízení (doručuje se do datové schránky):

Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál v zast. Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo 701 26

Mgr. Vladimír Procházka
vedoucí odboru životního prostředí