

Znak sprawy RPV.271.1.13.2025

Do wszystkich Wykonawców

Zmiana treści SWZ

Zmian treści Ogłoszenia

Dotyczy: Zagospodarowanie terenu w miejscowości Bobolice

Na podstawie art.284 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że otrzymał pytania od wykonawców, których treść publikuje poniżej.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający przewidział zastosowanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami linarium oraz huśtawką wahadłową potrójną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176? Zgodnie z zapisami normy, w przypadku gdy wysokość swobodnego upadku przekracza 1 m, należy zastosować nawierzchnię amortyzującą upadek. Jeżeli nie została ona uwzględniona w dokumentacji, prosimy o potwierdzenie, czy należy ją uwzględnić na etapie przygotowania oferty.

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z normą PN-EN 1176, w przypadku gdy wysokość swobodnego upadku przekracza 1 m, wymagane jest zastosowanie nawierzchni bezpiecznej (amortyzującej upadek). W związku z tym, jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera jednoznacznych zapisów dotyczących rodzaju nawierzchni pod urządzeniami, takimi jak linarium czy huśtawka wahadłowa potrójna, Wykonawca powinien przyjąć w ofercie kosztorysowej nawierzchnię spełniającą wymagania normy PN-EN 1176, dostosowaną do wysokości swobodnego upadku danego urządzenia.

Pytanie 2:

Prosimy o doprecyzowanie zakresu pielęgnacji dotyczącej nasadzeń krzewów i drzew liściastych. Jakie czynności pielęgnacyjne należy uwzględnić w ramach realizacji zadania (np. podlewanie, nawożenie, cięcie formujące, zabezpieczenie przed szkodnikami)?

Odp.: W ramach realizacji zadania zakres pielęgnacji nasadzeń krzewów i drzew liściastych obejmuje podstawowe czynności pielęgnacyjne:

1. **Podlewanie** – regularne, dostosowane do warunków atmosferycznych oraz potrzeb roślin, ze szczególnym uwzględnieniem okresu bezpośrednio po nasadzeniu.
2. **Odchwaszczanie** – usuwanie chwastów wokół nasadzeń w celu ograniczenia konkurencji o wodę i składniki pokarmowe.

3. **Nawożenie** – stosowanie nawozów organicznych lub mineralnych odpowiednio do rodzaju roślin i fazy ich rozwoju.
4. **Zabezpieczenie roślin na okres zimowy** – w przypadku młodych roślin, szczególnie wrażliwych na mróz (np. osłony z agrowłókniny, kopczykowanie), o ile będzie to konieczne ze względu na warunki lokalne i zastosowane gatunki.
5. **Korowanie (ściółkowanie korą)** – rozkładanie warstwy kory wokół nasadzeń w celu ograniczenia wzrostu chwastów, utrzymania wilgoci w glebie oraz ochrony systemu korzeniowego przed skrajnymi temperaturami.

Wszystkie prace pielęgnacyjne należy prowadzić z zachowaniem zasad dobrej praktyki ogrodniczej oraz z uwzględnieniem warunków pogodowych, fazy rozwoju roślin i specyfiki poszczególnych gatunków.

Pytanie 3:

Jakie gatunki drzew i krzewów należy przewidzieć do nasadzenia w ramach pozycji nr 13 d.1 (drzewa liściaste starsze) oraz nr 12 d.1 (krzewy liściaste)? Prosimy o wskazanie wymaganych gatunków oraz ilości dla każdej pozycji.

Odp.: W odpowiedzi na zapytanie dotyczące doboru gatunków roślin w ramach pozycji:

1. **Nr 13 d.1 – drzewa liściaste starsze:** Do nasadzenia przewidziano **brzozę brodawkowatą** jako gatunek podstawowy w ilości 5 szt.
2. **Nr 12 d.1 – krzewy liściaste:** Dobór gatunków i ilości krzewów zostanie dokonany z uwzględnieniem warunków przestrzennych i wizualnych predyspozycji terenu. Celem jest osiągnięcie optymalnego efektu estetycznego oraz funkcjonalnego (np. osłonowego, krajobrazowego). Proponowany dobór będzie zgodny z charakterem nasadzeń w otoczeniu oraz z obowiązującymi standardami projektowymi. Proponowane nasadzenia to : hortensje bukietowe, irgi, mahonie, róże, berberysy, ostrokrzew, perukowiec, różaneczniki.

Powyższe pytania dotyczyły istotnych kwestii związanych z przedmiotem zamówienia, oraz koniecznością udzielenia szczegółowych odpowiedzi na w/w zapytania dlatego Zamawiający zdecydował dokonać zmiany terminu składania ofert.

Udzielenie odpowiedzi na pytania ma na celu umożliwienie wszystkim zainteresowanym wykonawcom równego dostępu do informacji niezbędnych do przygotowania ofert. Zmiana terminu składania ofert daje uczestnikom postępowania czas na zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami oraz ich uwzględnienie w finalnych ofertach. W związku z tym, celem tej zmiany jest zagwarantowanie, że wszystkie oferty będą oparte na pełnej i równej informacji, co pozwoli na wybór najkorzystniejszej propozycji w sposób obiektywny i zgodny z zasadami uczciwej konkurencji.

Wobec powyższego zmienia się treść zapisów SWZ, Rozdział IX, w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, nadając mu brzmienie :

Rozdział IX

INFORMACJE O SPOSOBIE I TERMINIE SKŁADANIA OFERT ORAZ O TERMINIE OTWARCIA OFERT

1. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia 29.09.2025 r. do godziny 10:00

2. TERMIN OTWARCIA OFERT

2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2025 r. o godzinie 10:30

2.2. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Zmianie ulega także zapis Rozdziału X SWZ w zakresie terminu związania z ofertą, nadając mu brzmienie :

Rozdział X

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do dnia: 27.10.2025 r.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Wprowadzone zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia.

Wójt Gminy Niegowa
/-/ Mariusz Rembak