

ODPOVEDE NA ŽIADOSTI O VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
č. 3

Identifikácia obstarávateľa:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Názov predmetu zákazky:	DNS VAKM výzva 58/2025 Egreš - vodovod v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ <i>(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)</i>
Číslo spisu zákazky v DNS:	17/2023-205

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. **58/2025** s názvom „**DNS VAKM výzva 58/2025 Egreš - vodovod**“ zverejneného dňa 14.07.2025 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

Otázka č. 3:
Dobrý deň, k vašej odpovedi na našu otázku vás žiadame ešte o upresnenie typu a dĺžky. Viete zameniť položku č.1 za vami požadovanú položku s popisom, čo má všetko obsahovať? Máme na mysli napr. Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava, pre odvzdušnenie, DN80, PN 0,1 - PN 6, s výpustným ventilom, L=1055mm.
Odpoveď na Otázku č. 3:
Obstarávateľ súhlasí so zavzdušňovacou a odvzdušňovacou súpravou, pre odvzdušnenie, DN80, PN 0,1 - PN 6, s výpustným ventilom, L=1055mm a zároveň pristúpil k zmene názvu položky č. 1 a položky č. 5 v rámci Prílohy č. 3 pre Časť 2.

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
kontaktná osoba poverená realizáciou verejného
obstarávania