

PROTOKOL č. 113PG/2008

o určení prostredí vypracovaný podľa STN 33 0300 odbornou komisiou

Organizácia: Ing. Michal MIKULA – elektroprojekcia (Pelhřimovská 1191/5, Dolný Kubín)

Zloženie komisie:

predseda /funkcia/: Ing. Michal MIKULA – zodpovedný elektroprojektant,
 členovia /funkcia/: Vladislav MIKULA – elektrotechnik špecialista,
 investor

Názov stavby: Horský hotel BERNARDÍN

Investor: Róbert Otto Hauer, MPEČ 52, Brezno

Miesto stavby: Chvatimech, okr. Brezno

Podklady použité pri vypracovaní protokolu:

- stavebná časť dokumentácie
- STN 33 0300, STN 33 2000-3 a súvisiace normy

POPIS TECHNOLOGICKÉHO PROCESU A ZARIADENIA

Protokol je vypracovaný pre el. prípojku NN, ktorá pripája objekt horského hotela na zdroj el. energie.

ROZHODNUTIE:

Vo všetkých priestoroch uloženia el. prípojky NN sa určuje prostredie – *vonkajšie 4.1.1*

ZDÔVODNENIE:

Po zvážení všetkých aspektov prevádzky, jej vzájomného vplyvu na elektrické zariadenia a všetkých vymedzujúcich podmienok stanovených v STN 33 0300, komisia stanovila pre jednotlivé priestory prostredia ako je uvedené v rozhodnutí.

Prostredia sú určené s ohľadom na predpokladané využívanie objektu s dodržaním opatrení uvedených v rozhodnutí tohto protokolu. V prípade zmeny využívania časti objektu, zmeny technológie je potrebné prostredia prehodnotiť.



 predseda komisie

V Dolnom Kubíne, dňa 29.07.2008

Vypracoval: Ing. Peter GEBURA