

EXISTUJÚCA RIS  
80A/PN1/gG

prístrešok

Pi = 66,7 kW  
Ps = 40 kW  
Is = 60 A  
In = 63 A

CYKY-J 4x25  
prívod z RIS do ER

KŠ 1

RŠ 1 Ø1000

POKLAP Ø600

PVC DN 150 mm  
dl. 7,2 m

Žumpa

ER

PVC DN 150 mm  
dl. 9,5 m

chata BERNARDÍN

## LEGENDA:

Rozvodná sústava NN: 3PEN 50Hz 230/400V/TN-C  
Prostredie STN 33 0300: 4.1.1 - vonkajšie - krytie min. IP43  
Ochrana pred úrazom el. prúdom STN 33 2000-4-41:  
Pri poruche: samočinným odpojením napájania  
V norm. prevádzke: izolovaním, krytím, umiestnením mimo dosah

Minimálne vzdialenosti pri súbahu a krížení silových káblov:  
Kábel nn a kanalizácia: súbeh 0,5m/krížovanie 0,3m  
Kábel nn a vodovod: súbeh 0,4m/krížovanie 0,4m/krížovanie chránené 0,2m  
Kábel NN a káblovod: súbeh 0,1m/krížovanie 0,3  
Kábel NN a oznamovacie obvody nechránené: ,3m/krížovanie 0,3  
Kábel NN a oznamovacie obvody chránené: súbeh 0,1m/krížovanie 0,1  
Kábel NN a plynové potrubie do 0,005Mpa: súbeh 0,4m/krížovanie 0,1  
Kábel NN a plynové potrubie do 0,35Mpa: súbeh 0,6m/krížovanie 0,1  
Kábel NN a kábel NN: súbeh 0,05m/krížovanie 0,05m

- NAVRHOVANÁ STAVBA
- NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- VEREJNÝ VODOVOD
- EXISTUJÚCI PRÍVOD DO RIS
- NOVONAVRHOVANÁ EL. PRÍPOJKA/PRÍVOD
- RIS EXISTUJÚCA RIS
- ER ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ

**OBEČ HRONEC**  
stavebný úrad


osvedčený za podpisovateľ v stavebnom povolení

číslo: *SP 1535/08* a

v Hronci, dňa: *11.9.2008*

podpis: *[signature]*

Riez A trasy kábl. prípojky




Riez B trasy kábl. prípojky



## OBJEKTOVÁ SKLADBA

- SO 01 - Horský hotel BERNARDÍN
- SO 02 -
- SO 03 -
- SO 04 - Prípojka NN
- SO 05 -

Časť: ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN		Číslo výkresu: <b>1</b>	
Hlavný projektant:	Ing. Michal MIKULA	<b>Ing. Michal MIKULA</b> AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER 4835/SP/14 Peľhřimovská 1191/5, 026 01 DOLNÝ KUBÍN elektrotechnik špecialista osv. č. 0005-IZ/2006 EZ P A E2	
Zodpovedný projektant:	Ing. Michal MIKULA		
Vypracoval:	Ing. Peter GEBURA		
Investor: Róbert Otto Hauer, MPLČ 52, Brežno 977 01		Formát:	2xA4
Stavba: SO 04 - PRÍPOJKA NN		Dátum:	29.7.2008
Objekt: Elektrická prípojka NN		Úseľ:	SP
Obsah výkresu: situácia el. prípojky NN		Arch. číslo:	113PG/2008
		Mierka:	1:100



Matúškova 7, Dolný Kubín