

datum

## Římská 13 - doplnění EPS v hl. přepojovači

01/2025

Elektroinstalace - slaboproud						
Rekapitulace celkem bez DPH						
		<b>Materiál</b>				<b>- Kč</b>
		<b>Instalace - odhad</b>				<b>- Kč</b>
1.	EPS	Elektrická požární signalizace				- Kč

č. pol.	obj.kód	popis	m.j.	výměra	cena/mj	materiál celkem
<b>04</b>		<b>Elektrická požární signalizace - EPS</b>		<b>DPS</b>		<b>- Kč</b>
		<b>Hlásiče, I/O moduly</b>				- Kč
1		Širokospektrální optickokouřový hlásič s nastavitelným algoritmem vyhodnocení	ks	13		- Kč
2		Patice pro hlásiče	ks	13		- Kč
3		Vstupně/výstupní modul, 4 hlídané vstupy, 4 NC/NO kontakty max. 250V/4A, 30Vss/4A	ks	1		- Kč
4		Kryt pro vstupně / výstupní moduly se zvýšenými nároky na krytím IP65	ks	1		- Kč
5		instalační svorky pro kabeláž k FDCIO221,222	ks	1		- Kč
6		Popisný štítek pro komponenty EPS (hlásiče, moduly, krabice, atd ...)	ks	20		- Kč
7		Tlačítkový hlásič	ks	2		- Kč
8		Elektronika hlásiče FDM221	ks	2		- Kč
9		Červená krabička pro hlásič FDM221	ks	2		- Kč
10		<b>Ovládaná zařízení</b>				- Kč
11		Sířena multitónová polarizovaná s xenon.blikačem ( červená báze, červená čočka) včetně příslušenství	ks	1		- Kč
12		<b>Kabeláž</b>				- Kč
13		kabel Praflaguard 1x2x0,8, FE180 P90-R PS90, E90, bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru	m	50		- Kč
14		kabel Praflaguard 2x2x0,8, FE180 P90-R PS90, E90, bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru	m	150		- Kč
15		Kabel pro kruhové linky - JY(St)Y 1x2x0,8	m	350		- Kč
16		<b>Ostatní</b>				- Kč
17		Požární ucpávky	kpl	1		- Kč
18		Pomocný instalační materiál	kpl	1		- Kč
19		Nastavení a zprovoznění	kpl	1		- Kč
20		Úprava nastavení ústředny	ks	1		- Kč