




SCHÉMA ZAPOJENIA PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA

NÍZKOTEPLTNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE



PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

SCHÉMA ZAPOJENIA PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA



NÍZKOTEPLTNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE NAPR. FY. : SYSTÉMOM UPONOR , altern. napr. GABOTHERM 1.2.3.  
RÚRKY 17x2,0 dlt. 15 x 1,5 mm ULOŽENÉ NA SYSTÉMOVEJ PLATNI HR. 30 mm , resp. 10 mm + IZOLÁCIA STAVBY  
ZALIATE NA PEVNO V NÁŠLAPNEJ VRSTVE PODLAHY – DODÁVKA STAVBY




NÍZKOTEPLTNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE , POKLÁDKA SYSTÉMOM DVOJCHODÁ ŠPIRÁLA  
fy. UPONOR altern. fy. GABOTHERM 1.2.3 , RÚRKY Pert 17x7,0 mm altern, PB 15 x 1,5 – PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

PRIVODNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY

VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY

POZNÁMKA : HORIZONTÁLNY ROZVOD VYKUROVACIEHO POTRUBIA JE VEDENÝ V PODLAHE

SO 101: ±0,000=+158,450 m.n.m.

NÁZOV PROJEKTU		KULTÚRNE STREDISKO A KNIŽNICA ŽARNOVICKÁ - RAČA					
MIESTO STAVBY		Žarnovická 9582/7, 831 06 Bratislava hlavný stavebný objekt parcela č. : 513/19 inžinierske siete parcely č. 513/5, 513/20, 513/21					
STAVEBNÍK		Mestská časť Bratislava - Rača Kubačova 21, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača					
GENERÁLNY PROJEKTANT		young.s architekti s.r.o. Béžová 3960/8 851 07 Bratislava - Petržalka					 YOUNG.s architekti
AUTORI PROJEKTU		Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. Ing. arch. Tomáš Medlen Ing. arch. Michaela Perejdová					
SPRACOVATEĽ PROFESIE		ING. ELEMÍR BITTERER					
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. ELEMÍR BITTERER					
KONTROLOVAL		ING. ELEMÍR BITTERER					
VYPRACOVAL		ING. ELEMÍR BITTERER					
STAVEBNÝ OBJEKT		SO 101				MIERKA	1:150
ETAPA		I. ETAPA				FORMÁT	02 x A4
ČASŤ PD		E-1.1.4 - VYKUROVANIE				ROZMER	XXX x XXX
OBSAH VÝKRESU		SCHÉMA ZAPOJENIA PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA				DÁTUM	02/2025
ČÍSLO PROJEKTU	KÓD PROJEKTU	STUPEŇ PD	KÓD PROFESIE	STAVEBNÝ OBJEKT	ČÍSLO VÝKRESU	REVÍZIA	PARÉ
044	KCR	RP	E-1.1.4	SO 101	UK-106	00	