



NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3/PEN AC 230/400V 50Hz TN-C
3/PE/N AC 230/400V 50Hz TN-S

OCHRANA: STN 33 2000-4-41: PRI PORUCHE:

- samočinným odpojením v sieti TN
- doplnkové pospájanie
- V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
- izolovaním živých častí
- zábranami a krytmi,
- doplnková:
- prúd. chráničmi

Stavba: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
Miesto: okres: Košice III obec: Košice-Dargovských hrdinov, k.ú.: Furča
Súbor: SO - Verejné osvetlenie častí chodníkov na ulici Ovručská - pod oporným múrom
Názov výkresu: Situácia - dispozícia obvodov

Dátum:	11/2021
Formát:	A3 / 2 x A4
Mierka:	1:300
Arch. č.:	202111-VO.KE.8-52
Zmena č.:	-
Arch. čísla:	-
Výkresu č.:	-
Výkres číslo:	E-1

ELEKTRO
Výkonanie odbornej prehliadky-revize §13
Výniasky č. 508/2009 Z.z. elektrických zariadení
Ing. Róbert Papcun
0944 421 930
rpapcun@gmail.com
Spracovateľ:
Učel: PSP