



LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZ.
1.	POMIESZCZENIE KOMUNIKACJI WEWN.	37,78
2.	GABINET MASAŻU 1	13,30
3.	GABINET MASAŻU 2	12,95
4.	GABINET MASAŻU 3	12,10
5.	GABINET MASAŻU 4	18,40
6.	TOALETA	3,45
7.	SOLARIUM	3,24
8.	OGROD ZIMOWY-SALKĄ WIELOFUNKCYJNA	44,40
RAZEM:		145,32

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
ogrodu zimowego typu VRF - typ
naścienny
 $Q_{ch} = 7,1 \text{ kW}$
 $P = 65 \text{ W} / 230 \text{ V}$
 $m = 20 \text{ kg}$

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
gabinetów masażu typu Split - typ
naścienny
 $Q_{ch} = 3,8 \text{ kW}$
 $P = \text{zasilanie z jednostki zewnętrznej}$
 $m = 15 \text{ kg}$

PIECHOWICZ
PROJEKTY

INWESTOR:
MOKOTOWSKA FUNDACJA
WARSZAWIANKA-WODNY PARK
UL. MERLINIEGO 4, WARSZAWA

ADRES INWESTYCJI:
MOKOTOWSKA FUNDACJA
WARSZAWIANKA-WODNY PARK
UL. MERLINIEGO 4, WARSZAWA

TEMAT:
MODERNIZACJA SAUNARIUM W ZESPOLE
ODNOWY BIOLOGICZNEJ

PROJEKTANT
mgr inż. Janusz Piechowicz
upr. bud. 444/02

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Wojciech Ciepliński
upr. bud. 450/02

PODPIS

OPRACOWANIE
mgr inż. Paweł Piechowicz

PODPIS

Tytuł rysunku:

RZUT PIĘTRA - INSTALACJI KLIMATYZACJI

ETAP:

PW

SKALA:

1:100

REWIZJA:

0

NR RYSUNKU:

IS-10

DATA:

KWIECIEŃ 2025

Paweł Piechowicz Projekt, piechowicz.projekty@gmail.com tel. kom. 695 696 864 / 721 001 054, NIP: 954 282 93 32