



TRANSFORMOVŇA TS 0536-000  
DP BRATISLAVA HROBOŇOVA

VN -- Siet': 3 AC, 50Hz, 22kV, IT  
NÍZKOIMPEDANČNÉ UZEMNENIE

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM  
PODĽA STN IEC 61936-1 (STN 33 3201)

OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM čl. 8.2

OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM čl. 8.3 - kap 10

OCHRANA PRI PRÁCI čl. 8.4

UZEMNENIE PODĽA STN IEC 61936-1 (33 3301)

PROSTREDIE: PODĽA STN 33 2000-5-51

VONKAJŠIE VPLYVY: AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1  
AL1, AM2, AM3, AM6, AN2, AP1, AQ2, AR1,  
BA5, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1



Vypracoval :		zodp. projektant :	
ING. Ján Jurčovič		ING. Ján Jurčovič	
investor	DOPRAVNÝ PODNIK a.s., BRATISLAVA		
miesto	DP BRATISLAVA, VOZOVŇA HROBOŇOVA 1, 811 04 BRATISLAVA		
stavba	DP BRATISLAVA, VOZOVŇA HROBOŇOVA 1,		stupeň
			obj. č.
			formát 3xA4
objekt	MENIAREŇ - TS 0536-000 REKONŠTRUKCIA MERANIA ODBERU ELEKTRICKEJ ENERGIE		číslo objektu
príloha	Pôdorysná SCHÉMA - PRÍZEMIE A POSCHODIE		mierka
			1 : 100
		príloha č.	súprava č.
		E-3	