

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
 PODĽA STN IEC 61936-1 (STN 33 3201)


OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM čl. 8.2

OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM čl. 8.3 - kap 10


OCHRANA PRI PRÁCI čl. 8.4

UZEMNENIE PODĽA STN IEC 61936-1 (33 3301)

VONKAJŠIE VPLYVY:



AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1
AL1, AM2, AM3, AM6, AN2, AP1, AQ2, AR1,
BA5, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1



| | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|------------------|------------|------------|
| Vpracoval : | | zodp. projektant : | | | | |
| ING. Ján Jurčovič | | ING. Ján Jurčovič | | | | |
| | | | | | | |
| investor | DOPRAVNÝ PODNIK a.s., BRATISLAVA | | | stupeň RD | | |
| miesto | DP BRATISLAVA, VOZOVŇA HROBOŇOVA 1, 811 04 BRATISLAVA | | | | | |
| stavba | DP BRATISLAVA, VOZOVŇA HROBOŇOVA 1, | | | | | |
| objekt | | | | číslo objektu | | |
| MENIAREŇ - TS 0536-000 REKONŠTRUKCIA MERANIA ODBERU ELEKTRICKEJ ENERGIE | | | | | | |
| príloha | | | | mierka | príloha č. | súprava č. |
| SCHÉMA ZAPOJENIA - USM | | | | --- | E-5 | |