



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice

Tel.: 055/795 21 11 - fax: 055/795 26 60

E-mail: zakaznik@vodarne.eu - www.vodarne.eu

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460

DIČ: 202 006 3518

IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417008/1111 IBAN: SK58 1111 0000 0066 2641 7008 SWIFT: UNCRSKBX

ČSOB, a.s. 25500183/7500 IBAN: SK70 7500 0000 0000 2550 0183 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. 2922841155/0200 IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155 SWIFT: SUBASKBX

SUDOP KOŠICE a.s., Žriedlová 1	
Došlo dňa:	30 -09- 2019
Stredisko:	31
Ev. číslo:	1596
Vybav.:	GRE

SUDOP Košice, a.s.

Žriedlová 1

040 01 Košice

Váš list číslo/zo dňa

1497/1911/31

18.9.2019

Naša značka

83464/2019/Ing.Ze

Vybavuje/telefón

Ing.Zelenáková/055/7952-487

miriam.zelenakova@vodarne.eu

Košice

24.9.2019

Vec

Kysak, stavba: „ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34“

Vyjadrenie k podzemným zariadeniam

Vo Vašej žiadosti doručenej dňa 18.9.2019 ste nás v zastúpení investora stavby: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, požiadali o zakreslenie našich podzemných sietí v obci Kysak, za účelom realizácie stavby: „**ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34**“.

Trasy verejného vodovodu HDPE, PVC DN 80, 100 mm, L DN 100 mm a verejnej splaškovej kanalizácie B DN 400 mm v záujmovom území a v jeho blízkosti sme Vám **informatívne** zakreslili do priloženej situácie. Upozorňujeme, že v záujmovom území sa môžu nachádzať aj vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré v priloženej situácii nie sú zakreslené. Vodovodné potrubie je uložené v nezamrzajúcej hĺbke 1,0 – 1,5 m. Kanalizačné potrubie je uložené nižšie ako vodovodné potrubie. Tieto hĺbky sú informatívne, nakoľko od výstavby vodovodu a kanalizácie mohlo dôjsť k zmene nivelety terénu. **Presnú trasu vodovodu a kanalizácie, ako aj prípojok žiadame určiť vytýčením priamo v teréne našimi pracovníkmi na základe objednávky!** Verejné siete vodovodu a kanalizácie sa v ostatných častiach záujmového územia v našej operatívnej správe a údržbe nenachádzajú.

V miestach križovania alebo súbehu s našimi zariadeniami žiadame prevádzať ručný výkop, z dôvodu možného poškodenia týchto zariadení. Upozorňujeme, že nad vodovodným potrubím a kanalizačným potrubím nesmie byť umiestnená žiadna nadzemná ani podzemná stavba – rozvodná skriňa, trafostanica, podperný bod a pod. Na základe tejto skutočnosti žiadame dodržať ochranné pásmo pre vodovod a kanalizáciu, o priemere do DN 500 mm, vrátane, minimálne 1,5 m od steny potrubia na oboch stranách.

Vodohospodárske zariadenie žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a zachovať požiadavky platných STN 73 6005! Pre upresnenie, pred zahájením zemných prác, v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. žiadame objednať vytýčenie zariadení vodovodného potrubia a kanalizačného potrubia, vrátane prípojok v teréne. K objednávke pre vytýčenie je potrebné predložiť kópiu situácie so zakreslenými sieťami (viď príloha). Termín vytýčenia vodovodu a kanalizácie si dohodnite u vedúceho pátracej skupiny p. Ing. Miloslava Galduna, t. č. 0902 968 261.

Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vyhotovenia.

S pozdravom

**Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.**

Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36570460, IČ DPH: SK2020063518

závod Košice - 3 -

Príloha

1 x situácia

Kópia

Tech. Odd., závod KE

4331-2019/N-KE

F 1.6/5

UIAaKM-009-2011

Ing. Ivan Dubovský

Riaditeľ závodu