



MĚSTO ŠTERNBERK

Městský úřad Sternberk
odbor investic a veřejných zakázek
Horní náměstí 78/16, 785 01 Sternberk

telefon: 585 086 111
e-mail: podatelna@sternberk.cz
datová schránka: ud7bzn4
IČ: 00299529

datum: 01.10.2025
vyřizuje: Hana Širgelová
e-mail: sirgelova@sternberk.cz
telefon: 585 086 235

Veřejné zakázky města Sternberka

Dodatečná informace – č. 2 - vysvětlení zadávací dokumentace:

„Sanace opěrné zdi v areálu bývalého augustiniánského kláštera ve Sternberku“

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), poskytuje zadavatel toto vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Sanace opěrné zdi v areálu bývalého augustiniánského kláštera ve Sternberku“.

Zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace týkající se výkazu výměr / rozpočtu, který tvoří přílohu zadávací dokumentace. Na základě této žádosti poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace za účelem zpřesnění některých položek a odstranění případných nejasností takto:

Dotaz č. 1

Dle PD stávající stěna je silně zarostlá plazivou zelení (břečťan apod.)

Žádáme o doplnění výkazu výměr o odstranění, odvozu a poplatku za uložení plazivé zeleni. Dle PD se jedná o 5 m3 odpadu zeleně.

Odpověď č.1

Do rozpočtu byla doplněna položka na ukládku 2 m3 zeleně (5 m3 je nadhodnocené množství) a navýšeno množství odvozů.

Dotaz č. 2

Dle položky výkazu výměr č. 1 a č. 3 se odkopávky a hloubení rýh mají provádět strojně

1 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 108,841

3 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 2,125

Z důvodu, že stávající zeď je 2x zalomená, ze dvou stran zůstává stávající zeď, přístup ke zdi je pouze z jedné strany, tak všechny zemní práce nebude možné provést strojně.

Žádáme o doplnění výkazu výměr o určité procento výkopů ručně, náš předpoklad je 30 %.

Odpověď č.2

Popsáno v odpovědi č.3

Dotaz č. 3

Dle položky výkazu výměr se stávající zeď odstraňuje strojně

2 K 129951111 Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC strojně m3 30,080

Dle PD stávající zeď bude postupně odshora rozebírána.



MĚSTO ŠTERNBERK

Městský úřad Šternberk
odbor investic a veřejných zakázek
Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

telefon: 585 086 111
e-mail: podatelna@sternberk.cz
datová schránka: ud7bzn4
IČ: 00299529

V případě dodržení PD by ve výkazu výměr nemělo být odstranění strojně, ale odstranění ručně.

Odpověď č.3

Zadavatel netrvá na ručním rozebírání a je na zhotoviteli jakou zvolí strojní mechanizaci a prostorové uspořádání staveniště.

Dotaz č.4

Dle PD

Při provádění výkopových prací nesmí dojít k podkopání základů stávajícího objektu fary nebo opěrné stěny. Při ověřování základů stávajících konstrukcí je nutné na místo přivolat statika pro konzultaci, případně k návrhu zapření stávajícího objektu nebo opěrné stěny.

Žádáme o doplnění výkazu výměr o náklady na statické posouzení.

Odpověď č.4

Zajistí zadavatel v rámci AD stavby.

Dotaz č.5

Dle PD

Terénní úpravy po dokončení stavby budou vráceny do původního stavu.

Žádáme o doplnění výkazu výměr o povrchové úpravy terénu

Odpověď č.5

Doplněna položky rozpočtu.

Dotaz č.6

Dle PD

Stávající zeď neobsahuje pouze kameny, ale taky beton, cihly, směsný stavební a demoliční odpad.

Žádáme o doplnění výkazu výměr o poplatek za uložení odpadu dle druhu odpadů.

Odpověď č.6

Do rozpočtu byla doplněna položka na ukládku směsí v reálném objemu – 20 % původního množství.

Dotaz č.7

Dle výkazu výměr výkopů, který se bude vracet do násypu za zeď, dle položky se přemisťuje pouze na meziskládku

4 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 98,542

Žádáme o doplnění výkazu výměr o přemístění výkopku z meziskládky zpět na místo stavby.

Odpověď č.7

Položka byla opravena.

Dotaz č.8

Dle PD

Napojení nové stěny ze ztraceného bednění na stávající kamennou zeď bude provedeno pomocí



MĚSTO ŠTERNBERK

Městský úřad Sternberk
odbor investic a veřejných zakázek
Horní náměstí 78/16, 785 01 Sternberk

telefon: 585 086 111
e-mail: podatelna@sternberk.cz
datová schránka: ud7bzn4
IČ: 00299529

zakapsování (kapsy cca 250x250x300mm).

Žádáme o doplnění výkazu výměr o položky na zakapsování.

Odpověď č.8

Zadavatel nebude doplňovat položku do rozpočtu – je na zhotoviteli, aby toto rozpustil do své ceny, případně zvolil rovnocennou technologii provedení (sešití apod).

Dotaz č.9

Nová zeď bude výšky 2,5m až 3,3m. Pro realizaci ztraceného bednění a kamenného obkladu je nutné mít lešení.

Žádáme o doplnění výkazu výměr o pomocné lešení.

Odpověď č.9

Zadavatel do rozpočtu doplnil položku na pomocné lešení.

Dotaz č.10

Výkaz výměr neobsahuje vedlejší a ostatní náklady.

Při prohlídce místa stavby bylo zjištěné, že autodomíchač neprojde z ulice Farní na místo stavby (neprojde průjezdem kláštera). Tudíž betonová směs se na stavbu bude dodávat z ulice Zahradní.

Žádáme o doplnění výkazu výměr o uzavírku a přechodné dopravní značení ulice Zahradní:

Odpověď č.10

VON – viz níže (nepředpokládáme další jiné VON).

Vzhledem k prostorovým podmínkám v místě realizace a šířkovým poměrům ul. Zahradní zadavatel předpokládá, že se beton bude míchat v místě stavby.

Dále žádáme o doplnění výkazu výměr o:

-ZS (oplocení, mobilní WC) - **Doplněno**

V případě, že bude zadavatel požadovat po zhotoviteli, žádáme doplnit výkaz výměr o:

- geodetické zaměření a vytyčení stavby, vytyčení hranice pozemku – **Doplněno**

- PD skutečný stav – **Doplněno**

- projednání formu a styl kladení kamenného obkladu se zástupci orgánu státní památkové péče

- projednání odvodnění konstrukce stěny se zástupci orgánu státní památkové péče – **Bylo zapracováno v průběhu dopracování PD. Kontrola orgánu st. památkové péče bude prováděna průběžně v rámci kontrolních dnů.**

Vysvětlení poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří se účastní výběrového řízení. Vysvětlení zadávací dokumentace je rovněž uveřejněno na webových stránkách města:
<https://josephine.proebiz.com/cs/profile/00299529>

Tento upravený dokument je závazný pro zpracování nabídkové ceny. Zadavatel doporučuje všem dodavatelům, aby ve své nabídce vycházeli výhradně z této nové verze rozpočtu.



MĚSTO ŠTERNBERK

Městský úřad Sternberk
odbor investic a veřejných zakázek
Horní náměstí 78/16, 785 01 Sternberk

telefon: 585 086 111
e-mail: podatelna@sternberk.cz
datová schránka: ud7bzn4
IČ: 00299529

S ohledem na provedenou úpravu rozpočtu se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to následovně: 10.10.2025 do 10:00:00 hod.

Ing. Pavel Sehnal
vedoucí oddělení přípravy investic a památkové péče