

Všetkým záujemcom

**Značka odosielateľa**  
10007/2024/ODDVO-  
031

**Vybavuje**  
Mgr. Marta Juríčková  
tel. kontakt: +421 940 608 017

**V Banskej Bystrici**  
Dátum: 06.10.2025

Vec **1. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1**  
**1. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 1**

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ:	Zariadenie sociálnych služieb Hont, Terany č.1, 96268 Terany
Predmet zákazky:	<b>Výmena strešnej krytiny na hlavnej budove ZSS Hont – Výzva č. 27</b>
Druh postupu:	výzvou na predkladanie ponúk, zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 19.09.2025 a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom „Stavebné práce na pozemných stavbách“
Typ zákazky:	zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 02.10.2025 o 14:22:17 k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu Vám v súlade s § 48 ZVO, zasielame nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č. 1:**

Poprosím Vás o upresnenie, či je potrebné oceniť zadanie alebo projektovú dokumentáciu. Upozorňujeme na nesúlad. Okrem toho pri sklone v zmysle PD je v zadaní nevyhovujúci rozmer kontralát. To znamená, že pri sklone 5 - 10° je podľa STN 73 1901 minimálna výška kontralaty 60 mm. V technickej správe je uvedená len 50 mm.

Ďalší nesúlad napr. : v PD sú zachytávače snehu sedlové a vo výkaze výmer malé polkruhové zachytávače; v PD sú zvodové rúry priem.120 mm a vo výkaze výmer priemer 97 mm vo výpise klampiarskych výrobkov je K4 v množstve 130 m, pričom vo výkaze výmer len 36 ks tj. 72 m

Poprosím Vás o usmernenie ako postupovať pri ocenení.

**Odpoveď č. 1:**

Verejný obstarávateľ upravuje výkaz výmer, v ktorom došlo k odstráneniu nesúladu pri kontralátach, oprave množstva klampiarskych výrobkov K4 a došlo k doplneniu trapézového plechu Maslen T35 v hrúbke 0,88mm.

V prípade ďalšieho nesúladu medzi PD a výkazom výmer verejný obstarávateľ požaduje naceniť položky podľa výkazu výmeru (zadania).

Upravený výkaz výmer sa nachádza v časti "Dokumenty".

## **2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 1**

Verejný obstarávateľ informuje, že v súvislosti s vyššie uvedenou odpoveďou upravuje súťažné podklady, konkrétne prílohu č. 2 SP – Výkaz výmer\_aktualizácia.

Vo výkaze výmer boli upravené nasledovné položky:

Strešná krytina symetria 15 hnedá matná, Trapézový plech Maslen T35 0,88mm, Prechodové lemovanie rôznych sklonov 2m rš-312 hnedé mat., Kontralaty impregnované 50x50mm 5m, Strešné laty impregnované 40x60 5m.

Zmeny sú vo výkaze výmer vyznačené farebne.

Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov/uchádzačov, aby vykonané zmeny v súťažných podkladoch zapracovali do svojich ponúk predložených v rámci predmetného verejného obstarávania.

Úpravou súťažných podkladov nedošlo k podstatným zmenám.

S pozdravom

**Marta Juríčková**

kontaktná osoba verejného  
obstarávateľa