



MINISTERSTVO  
OBRANY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia majetku a infraštruktúry  
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

AFRY CZ, s. r. o.  
Organizačná zložka Slovensko  
Plynárenská 7/A  
821 09 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa  
26.9.2023

Naše číslo  
SEMaI-EL13/2-7-1985/2023

Vybavuje  
Ing. Eva Kubričanová

Bratislava  
12. októbra 2023

**Vec : „Pozemky v katastrálnom území Veľký Krtíš, Modrý Kameň, Horné Strháre, Dačov Lom, Sucháň“ - stanovisko k existencii inžinierskych sietí**

K Vašej žiadosti o vyjadrenie sa k existencii inžinierskych sietí v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky na parcelách podľa predloženého situačného zákresu v k. ú. Veľký Krtíš, Modrý Kameň, Horné Strháre, Dačov Lom, Sucháň, okres Veľký Krtíš v súvislosti s pripravovanou stavbou „Rekonštrukcia cesty a mostov II/527 Veľký Krtíš - Sucháň“ Vám oznamujeme nasledovné:

V danej lokalite sa nenachádzajú inžinierske siete v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Upozorňujeme, že sa tu nachádza podzemné telekomunikačné vedenie, ktoré je vyznačené na orientačnom zákrese modrou farbou (Príloha č. 1). Je nutné zabezpečiť jeho ochranu, nepoškodiť podzemné telekomunikačné vedenie a dodržať priložené podmienky ochrany vedení elektronickej komunikačnej siete (Príloha č. 2).

Toto stanovisko sa nevydáva na účely územného a stavebného konania.

S pozdravom

MINISTERSTVO OBRANY SR  
Sekcia majetku a infraštruktúry  
Kutuzovova 8  
832 47 Bratislava, Slovenská republika

Mgr. Ján BUČAN  
generálny riaditeľ

Prílohy: č. 1 - Situácia, č. 2 - Podmienky ochrany vedení EKS



Podzemné telekomunikačné vedenie v správe  
MO SR označené modrou farbou

### Podmienky ochrany vedení elektronickej komunikačnej siete

Existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. V zmysle § 66 ods. 7 uvedeného zákona do projektu stavby sa musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Pred začatím zemných prác ( výkop jám a rýh ) musí investor písomne odovzdať a dodávateľ stavebných prác prevziať vyznačené inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku.

Pri práci v blízkosti podzemných telekomunikačných vedení sa musia dodržiavať platné právne predpisy, najmä Zákon č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, STN 73 6005 Priestorová úprava vedenia technického vybavenia, STN 73 3050 Zemné práce.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené podzemné telekomunikačné vedenia, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že **zabezpečíte**:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy podzemných telekomunikačných vedení priamo na povrchu terénu, tak na stavenisku ako aj v jeho blízkosti
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného telekomunikačného vedenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v mieste výskytu podzemných telekomunikačných vedení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie ( napr. hlbíacie stroje ) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy vedenia ( zemné práce vykonávať len ručne ),
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku skutočného uloženia podzemného telekomunikačného vedenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu (  $\pm 30$  cm ),
- aby odkryté podzemné telekomunikačné vedenia boli riadne zabezpečené proti previsu, poškodeniu a prípadnému odcudzeniu, pri križovaní a súbehoch treba telekomunikačné káble ochrániť chráničkami ( betónové prípadne plastové žľaby, PVC trubky, delené chráničky ),
- pred zasypaním zhutnenie zeminy pod odkrytými telekomunikačnými káblami, obnovenie krytia a označenia ( zákrytové dosky, fólia, markery ),
- **bezodkladné oznámenie každého poškodenia** podzemného telekomunikačného vedenia na telefónne číslo **0960 402200, 0960 406400, 0903 824316** alebo faxové číslo **0960 406420**.

Nedodržanie podmienok ochrany podzemných káblových vedení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Káble sú zakreslené orientačne ( kolízne úseky ). Podrobné zakreslenie je možné vykonať u zástupcu prevádzkovateľa ( správcu ) – **61. spojovací prápor, Centrum KIS Stred, Borovianska cesta 1, Zvolen**.

Pred začatím zemných prác je investor - dodávateľ stavebných prác povinný včas zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Vytýčenie telekomunikačných vedení urobíme na základe písomnej žiadosti do troch týždňov od jej doručenia. Žiadosť zašlite na adresu: **6. spojovací pluk, Olbrachtova 5, 911 01 Trenčín**. Kontaktné tel. č. 0960 – 407641, 407646, 407647, 407633, 407632, 407634, 407635.

Najmenej 30 dní vopred **oznámiť** zahájenie prác v priestore ochranného pásma vedenia, **prizvať** k vykonaniu kontroly stavu vedenia pred jeho zasypaním (vydanie súhlasu pre jeho zakrytie, vystavenie zápisu o nepoškodení kábla a dodržaní podmienok vyjadrenia ) zástupcu prevádzkovateľa ( správcu ). Kontakty – **61. spojovací prápor, Centrum KIS Stred, Borovianska cesta 1, 960 01 Zvolen, tel. č. 0960 - 407300, 407334, fax. č. 0960 - 461117, 0914 367 070**.

Adresa na uplatnenie požiadavky na vytýčenie:

Elektronická adresa: [vebsp.6spojp@mil.sk](mailto:vebsp.6spojp@mil.sk), 0960/406 011-sekretariát veliteľa

Písomný kontakt: veliteľ 6. spojovacieho pluku, Olbrachtova 5, 911 01 Trenčín