

Zn. spr.: ZG.270.2.2.2020

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. : „Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Bedlenki”

Nadleśnictwo Dąbrowa zgodnie z art. 38 ust. 1a oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w odpowiedzi na pytania skierowane do Zamawiającego- Nadleśnictwa Dąbrowa, w dniu 14.04.2020 r., Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Proszę o określenie jakiego przekroju mają być pale użyte do wykonania ścianki szczelnej drewnianej- okrągłe (fi 20 cm) czy prostokątne (6,3 cm x 20 cm).
2. Proszę o określenie pali do wykonania ścianki szczelnej drewnianej w przekroju. W SST określono średnicę min. 20 cm oraz grubość 63 mm. Natomiast na rysunku szczegółu oczepu drewnianego grubość ścianki wynosi 20 cm. Proszę o doprecyzowanie.
3. Proszę o doprecyzowanie wymagań w zakresie elementów konstrukcyjnych mostu.

Odpowiedź do zapytania pkt. 1 i 2:

Zamawiający informuję, że ścianka szczelna powinna być wykonana z bali (brusów drewnianych o wymiarach 6,3 cm x 20 cm (grubość ścianki 6,3 cm), natomiast pale kierujące powinny posiadać średnicę 20 cm.

Odpowiedź na zapytanie pkt. 3:

Zamawiający informuję, że zgodnie z dokumentacją mostek drewniany zaprojektowany został jako element małej architektury- gotowy element (prefabrykat) o wymiarach 7,0 x 1,5 m. Produkt powinien spełniać wymagania dyrektyw unijnych dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia oraz środowiska i uzyskać akceptację Inwestora.

NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA DĄBROWA
Zam
Karol Pawlicki