

Dąbrowa, dnia 22.04.2020 r.

Zn. spr.: ZG.270.2.2.2020

## **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. : „Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Bedlenki”

Nadleśnictwo Dąbrowa zgodnie z art. 38 ust. 1a oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w odpowiedzi na pytania skierowane do Zamawiającego- Nadleśnictwa Dąbrowa, w dniu 20.04.2020 r., Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. W przedmiarze robót nie ma wzmianki o zakupie ziemi do formowania grobli, a ilość ziemi pozyskanej z istniejącej grobli nawet przy założeniu jej przydatności jest niewystarczająca. Czy zamawiający zapewni odpowiednią ilość ziemi spełniającą parametry do formowania grobli czy należy ująć jej zakup przy wycenie robót?
2. Prosimy o rysunek układu ścianki szczelnej z ilością pali kierujących i brusów oraz szczegół połączenia.

### **Odpowiedź do zapytania pkt. 1:**

Zamawiający informuję, że przy wycenie robót należy dokonać kalkulacji dotyczącej pozyskania ziemi do wbudowania w nasypy.

**Odpowiedź na zapytanie pkt. 2:**

Zamawiający informuję, że nie stawia wymagań odnośnie rodzaju połączenia ścianki szczelnej. Ilość pali kierujących uzależniona jest od aktualnych warunków gruntowych i doświadczenia operatora. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania ścianki szczelnej przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt robót palowych.

NADLEŚNICZY  
NADLEŚNICTWA DĄBROWA

*K. P.*  
Karol Pawlicki