

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

- 1.1. Název veřejné zakázky: **Bytové domy Bezručova 20 a 22**  
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: **7077**  
1.3. Identifikační údaje o zadavateli  
    Název: **Město Šternberk**  
    Sídlo: **Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk**  
    IČO: **00299529**  
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: **Veřejná zakázka stavební práce**  
1.5. Forma zadávacího řízení: **Zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům řízení vysvětlení zadávací dokumentace.

## **DOTAZ 1:**

Prosíme o bližší specifikaci této položky, která je obsažena ve více listech:

Dmtž stávajícího elektro-rozvodu	hod	120,000
----------------------------------	-----	---------

Co přesně se bude demontovat?

## **OPOVĚĎ 1:**

Bude provedena demontáž nad omítkových částí stávajících rozvodů elektro SIL – SLP. Jedná se především o strojky - zásuvky a vypínače vč. krabic, svítidla apod. Dále bude provedena demontáž rozvaděčů. Dožilé kabelové rozvody budou ponechány pod omítkou.

## **DOTAZ 2:**

Prosíme o uveřejnění PBŘ.

## **OPOVĚĎ 2:**

Zadavatel prověřil projektovou dokumentaci zveřejněnou při zahájení zadávacího řízení v elektronickém nástroji zadavatele a na profilu zadavatele a konstatuje, že dokumenty související s PBŘ jsou součástí zveřejněné projektové dokumentace. I přes výše uvedené zadavatel poskytuje příslušné dokumenty znovu v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

## **DOTAZ 3:**

Prosíme o uveřejnění knihy svítidel.

## **OPOVĚĎ 3:**

Samostatná kniha svítidel nebyla zpracována a není tedy součástí projektové dokumentace poskytnuté zadavatelem. Potřebné údaje (specifikace svítidel) jsou uvedeny v soupise stavebních prací.

## **INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek ve Výzvě k podání nabídek bod LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK následovně:

### **LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

*Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 5. 2020 v 10.00 hod.*

Přílohy: PBR-vykresy\_2\_12-12-2019  
PBR Šternberk BD bezručova 32\_V5\_12\_09\_  
SITUACE PB pro PBR V5\_12\_09\_OPR.ADC  
Dodatek č 1 k PBR Šternberk BD bezručova 32