

Katowice, dnia 13.11.2025

Zn.spr.: S.270.2.2025.ASt

Dotyczy: Pytania w postępowaniu na udzielenie zamówienia pn.: „Rozbiórka 3 budynków dawnego ośrodka „Przystań”: I. Budynek główny. II. Budynek gospodarczy z wiatą. III. Hangar na kajaki.”

W dniu 13.11.2025r. do PGL LP Nadleśnictwo Katowice za pośrednictwem platformy Josephine wpłynęło następujące pytanie:

„Dzień dobry

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowania:

- projektu zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- BIOZ,
- projektu organizacji robót,
- programu zapewnienia jakości (PZJ), który przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania,

Czy powyższe zapisy są aktualne i czy potencjalny Wykonawca ma w/w dokumenty opracować?

2. Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem nadzoru jest zobowiązany do obmiaru robót wraz z wpisem do książki obmiarów - Czy niniejszy zapis jest aktualny i wiążący dla Wykonawcy?

3. Proszę o informację jakie dokumenty należy przedłożyć do odbioru końcowego?

4. Czym należy zasypać niecki/wykopy po rozebranych obiektach?.”

Odpowiedź:

1. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, potwierdzam, że wskazane dokumenty pozostają aktualne. Potencjalny Wykonawca zobowiązany jest do ich opracowania, tj.:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- BIOZ,
- projekt organizacji robót,
- programu zapewnienia jakości (PZJ), który przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania.

2. Tak, zapis dotyczący obowiązku wykonania obmiaru robót przez Wykonawcę w porozumieniu z Inspektorem nadzoru oraz dokonania stosownego wpisu do książki obmiarów jest aktualny i wiążący.

3. Dokumenty wymagane do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego należy przedłożyć m.in.:

- dokumenty utylizacji odpadów,
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

4. Zasypanie niecek/wykopów po rozebranych obiektach. - Niecki oraz wykopy powstałe po rozbiórce obiektów należy zasypać kruszywem naturalnym i ziemią.

Z poważaniem

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Katowice

Wojciech Kubica
/podpisano elektronicznie/