

Katowice, dnia 13.11.2025

Zn.spr.: S.270.2.2025.ASt

Dotyczy: Pytania w postępowaniu na udzielenie zamówienia pn.: „Rozbiórka 3 budynków dawnego ośrodka „Przystań”: I. Budynek główny. II. Budynek gospodarczy z wiatą. III. Hangar na kajaki.”

W dniu 13.11.2025r. do PGL LP Nadleśnictwo Katowice za pośrednictwem platformy Josephine wpłynęło następujące pytanie:

„ Dzień dobry

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czyją własnością jest złom pozyskany z prac rozbiórkowych?
2. Czym należy zasypać niecki/wykopy po rozebranych obiektach?
3. W przedmiarze robót Budynek główny pozycja 1: odłączenie głównego zasilania energetycznego wraz z obsługą administracyjną - proszę o doprecyzowanie pozycji oraz wskazanie dokładnego zakresu prac jaki należy wykonać dla tej pozycji?
4. Czy wszelkie media doprowadzone do obiektów zostały odłączone?”

Odpowiedź:

1. Czyją własnością jest złom pozyskany z prac rozbiórkowych? – wszelki złom powstały w wyniku prac rozbiórkowych stanowi własność wykonawcy.
2. Czym należy zasypać niecki/wykopy po rozebranych obiektach? - niecki oraz wykopy powstałe po rozbiórce obiektów należy zasypać kruszywem naturalnym i ziemią.
3. W przedmiarze robót Budynek główny pozycja 1: odłączenie głównego zasilania energetycznego wraz z obsługą administracyjną - proszę o doprecyzowanie pozycji oraz wskazanie dokładnego zakresu prac jaki należy wykonać dla tej pozycji? - W ramach tej pozycji należy:
 - przeprowadzić formalności związane z odłączeniem zasilania w porozumieniu z operatorem sieci – firmą Tauron,

- pozostawić przyłącze energetyczne aktywne na zewnątrz budynku (roboty obejmują ewentualny zakup i montaż rozdzielnic/złącza kablowego).

4. Czy wszelkie media doprowadzone do obiektów zostały odłączone? – Energia elektryczna: prąd jest doprowadzony do głównych bezpieczników. Woda: dopływ wody został odcięty na głównym zaworze budynku.

Z poważaniem

**Nadleśniczy
Nadleśnictwa Katowice**

Wojciech Kubica
/podpisano elektronicznie/