



POZNÁMKA:

SÍLOVÁ NÁPAJEČÍ SÍŤ 3P/EN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C 3N/PE AC 3x 230 V 50 Hz / TN-S
OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DOPLNĚNÁ DOPLNJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
VNĚJŠÍ VLVY JSOU URČENY DLE ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

POZNÁMKA SCHEMATICKE ZNAČKY PRVKŮ EI, INSTALACE KVŮLI PŘEHLEDNOSTI, NEODPOVÍDAJÍ MĚŘITKU
VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTČENY,
DLE POŽADAVKŮ MAJITELU (SPRÁVCE) SÍTĚ

LEGENDA VHA:

NAVRH SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	SOUŘADNÝ KABEL Ů NN DLE ČSN 73 6005 (cm)	KŘÍŽENÝ KABEL Ů NN DLE ČSN 73 6005 (cm)
NAVRH DEŠŤOVÉ KANALIZACE	VO NN 5	VO NN 5
NAVRH VODOVODU	VN 20	VN 20
NAVRH PLYNOVODU	SDEL 30	SDEL 30
NAVRH VYTĚLU KANALIZACE	NTEL 40	NTEL 40
	STLA 40	STLA 40
	KANALIZACE 50	KANALIZACE 30
		* SÍŤ V CHRÁNICI

LEGENDA ELEKTROROZVODŮ:

STÁVAJÍCÍ (VE VÝSTAVBĚ EG.D)	SKŘÍNĚ EG.D	UZEMNĚNÍ	KABEL NN	KABEL NN - NAVAZUJÍCÍ AKCE	KABEL NN - VENKOVNÍ VN - DEMONT.	NOVÉ	ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ PRO VO	UZEMNĚNÍ	SVÍTIDLO 1x20W NA STOŽÁRU VO 5m S BET. ZÁKLADEM A VYLOŽENÍM 500mm	KABEL NN - V CHRÁNICI	KABEL NN - VE ZDVOJENÉ CHRÁNICI	KABEL NN - V BETONOVÉ CHRÁNICI

K.Ú.: Ořechov u Křížanova [712663]

KRESLIL	PROJEKTANT	SCHVÁLIL	DELANTE Ondřej Mazal, IČ: 86868110 Nikolčice 265, 691 71 Nikolčice e-mail: info@delante.cz, mob.: +420 728 021 541 www.delante.cz
ONDŘEJ MAZAL	ONDŘEJ MAZAL	ONDŘEJ MAZAL	
STAVEBNÍK: OBEC OŘECHOV			
MÍSTO: OŘECHOV, LOKALITA POD TELETIKEM			
STAVBA: OŘECHOV - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO ZASTAVBU RD			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO DELANTE: 2310EPOR
ČÁST: D.5. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (SO 05)			ARCHIVNÍ ČÍSLO: -
OBSAH: SITUACE			DATUM: 06/2024
			FORMÁT: A2
			STUPEŇ PD: DUR
			MĚŘITKO: 1:500 Č. VYKRESL: D.5.A.