

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

pro provádění stavby (DPS)

zpracována ve smyslu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 62/20013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

OBEC EVAŇ

MÍSTNÍ ČÁST EVAŇ

OKRES LITOMĚŘICE, KRAJ ÚSTECKÝ

SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Evaň č.p. 128

ČOV č.34

D.34.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.34.2 SITUACE STAVBY

OBJEKT PŘIPOJENÍ:

Evaň č.p.128

parc.č. st. 77/2 k.ú. Evaň

STAVEBNÍK:

Obec Evaň, Evaň 27, 410 02 Lovosice

VLASTNÍK:

Hudík Jiří, Evaň 128, 410 02 Lovosice 2

Místo, datum:

Znojmo, 24.1.2025

Paré číslo:

1 2 3 4

D.1 Technická zpráva

D.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Domovní čistírna odpadních vod - dČOV 34
Objekt/číslo evidenční: rodinný dům – Evaň č.p. 128 [kód obce 564834]
Pozemky dotčené stavbou: parc.č. st. 77/2, 261/1 k.ú. Evaň [kód k.ú. 634441]
Objekt stavby:
- domovní ČOV pro 5 EO, Ø 1200mm / v. 2000mm ... (3 osob)
- nádrž vyčištěné vody Ø 800mm / v. 2000mm
- vyspravení stáv. výústního objektu 1,35 x 2,0 m kam. záhozem
- nová přípojka spl. kanalizace PP DN150 mm / dl. 4,5 m z toho
... propojení přítoku na ČOV – 0,5 m
... propojení odtoku z ČOV – 4,0 m
- nová přípojka NN CYKY 3x1,5 mm² / dl. 2,0 m

D.1.2 Údaje o území

Budova s číslem popisným č.p.128 se nachází na pozemku parc.č.st. 77/2 v k.ú. Evaň. Odpadní splaškové vody jsou odváděny stávající kanalizační přípojkou do jímky na vyvážení. Dešťové vody jsou odváděny kanalizační přípojkou do stávajícího výústního objektu a Evaňského potoka. Jedná se o stavbu domovní ČOV na pozemku parc.č. st. 77/2 ve vlastnictví majitele objektu.

D.1.3 Stavebně technické řešení

Pro čištění odpadních vod z objektu s počtem bydlících osob 3 je zvolena **domovní ČOV pro 5 EO**. V trase přípojky do stávající jímky je provedeno nové odbočení k navržené domovní ČOV v dl. 0,5 m. Z dČOV jsou přečištěné OV odváděny potrubím v dl. 0, m do nádrže vyčištěných vod, odkud budou dále novým potrubím v dl. 2,5 odvedeny do stávající kanalizační přípojky a touto dále do stáv. výústního objektu a do Evaňského potoka. Stávající výústní objekt bude v ploše 1,35 x 2,0 m vyspraven kamenným záhozem, bude provedena výměna potrubí DN 150 mm v dl. 1,0 m na pozemku parc.č. 261/1. Navrženo je potrubí PP DN 150 mm v celk. délce 4,5 m.

Údaje o umístění domovní ČOV a místu vypouštění odpadních vod:

Č. ČOV	Č. popisné	Typ ČOV	Nakládání s OV	Parc.č ČOV	Souřadnice ČOV	Parc.č. výusti	Souřadnice výusti
34	Evaň 128	5 EO	vodoteč	st.77/2	X=-765467.63 Y=-1006164.05	261/1	X=-765467.63 Y=-1006164.05

D.1.4 Hydrotechnické výpočty

Množství a jakost vypouštěných odpadních vod a roční bilance znečištění :

Č. p.	EO	Množství vypouštěných OV				BSK ₅		CHSK _{Cr}		NL	
		max. (l/s)	prům. (l/s)	prům. (m ³ /mě)	prům. (m ³ /r)	„p“/„m“ (mg/l)	t/rok	„p“/„m“ (mg/l)	t/rok	„p“/„m“ (mg/l)	t/rok
Evaň 128	3	0,00500	0,00333	8,750	105,00	30 / 50	0,00315	110 / 170	0,01155	40 / 60	0,0042

Vypracoval :
Ing. Chromík Luděk


Ing. Luděk CHROMÍK
Dolní Česká 25, 669 02 Znojmo
Tel.: +420 724 302 667, IČ: 023 15 904
e-mail: ludek.chromik@centrum.cz