







LEGENDA:

- |                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| 1 AKUMULACE           |  OKOLNÍ TERÉN  |  HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ<br>OBSYP NA 100 % PS   |
| 2 BIOREAKTOR          |  OBSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU<br>ZASYPÁVAT PO VRSTVÁCH<br>cca 0,3 m A HUTNIT |  PROSTOR POD POTRUBÍM NÁTOKU I<br>ODTOKU PROVÉST HUTNĚNÝM<br>PÍSKEM STABILIZOVANÝ CEMENTEM |
| 3 KALOJEM             |  HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ<br>PODSYP / ŠTĚRK (frakce 0/16)                  |  BETON VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ   |
| 4 BOX PRO TECHNOLOGII |  |   |
| 5 PÍSKOVÝ FILTR *     |  |   |
| 6 DÁVKOVÁNÍ *         |  |   |
| 7 ODVODŇOVACÍ BOX *   |  |   |
- \* volitelné zařízení

V PŘÍPADĚ NESTABILNÍHO PODLOŽÍ ZŘÍDIT PODKLADNÍ  
BETON C15/20 A DLE POTŘEBY VYZTUŽIT SVAŘOVANOU  
OCELOVOU SÍTÍ.

PROSTOR OKOLO ODVODŇOVACÍHO  
BOXU STABILIZOVAT  
PÍSKEM PROSYPÁVANÝM CEMENTEM

OSAZENÍ ODVODŇOVACÍHO BOXU VŮČI ČISTÍRNĚ MUSÍ  
BÝT DLE INSTALAČNÍHO VÝKRESU.

POZNÁMKA

Souřadnicový systém JSTK, výškový systém B.p.v. Trasy inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých jejich správci, přesnou polohu je nutno před zahájením výkopových prací vytyčit. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě je předpokládáno uložení dle ČSN 73 6005.

INVESTOR	Obec Evaň, Evaň 27, 410 02 Lovosice tel: +420 416 591 180, e-mail: obecevan@obecevan.cz	IČ	00526118
PROJEKTANT	Ing. Luděk Chromík, M. Kudeřkové 2672/30, 669 02 Znojmo tel: +420 724 302 667, e-mail: ludek.chromik@centrum.cz	IČ	02315904
AUTORIZOVANÁ OSOBA		Č.A.	

± 0,000 = 286,00 m.n.m.

NÁZEV PROJEKTU	OBEC EVAŇ, MÍSTNÍ ČÁST EVAŇ A HORKA SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČOV		MÍSTO	Evaň, Horka
STUPEŇ PD			K.Ú.	Evaň Horka u Libochovic
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Č.ZAKÁZKY	202318
OBJEKT			DATUM	24.1.2025
			REVIZE	0.0
			MĚŘÍTKO	1:25
NÁZEV VÝKRESU	DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 10 EO		Č.VÝKRESU	C.5.3
			Č.PARÉ	1