

Brzeg, 20.11.2025 r.

Zn. spr.: SA.270.34.2025

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa wiaty edukacyjnej

złożone dnia 19.11.2025 r.

Pytanie:

Wiatę zaprojektowano stosując nadbitkę z desek eksponującą wiązary.

Surowe drewno wiązara z projektowym rozwiązaniem nadbitki pogarsza estetykę wiaty, dodatkowo widoczne będą blaszane łączenia, ponadto obszar więźby jest też bardzo wysoki, zaciszny i szybko znajdują tam miejsce zamieszkania, oraz miejsca lęgowe ptaki. Z doświadczenia wiemy, że miejsca wiązarów, oraz podłoże będzie pokryte nieczystościami pozostawianymi przez wspomniane ptactwo.

Proszę o przemyślenie idei otwartej więźby o takiej rozpiętości i wysokości, lub pochylenie się nad rozwiązaniem podbitki zakrywającej więźbę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia przewidzianego w dokumentacji projektowej rozwiązania.

Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z zapisami Rozdziału V pkt. 1.1 ppkt. 13 SWZ oraz zapisami dokumentacji projektowej konstrukcja wiaty powinna zostać wykonana z drewna klasy C24 czterostronnie struganego o wilgotności nie większej niż 20%.

Ponadto cała konstrukcja wiaty (wszystkie elementy drewniane) winna zostać malowana dwukrotnie impregnatem ochronnym w kolorze brązowym – zgodnie z Rozdziałem V pkt. 1.1 ppkt. 13 SWZ.

Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający podejmie decyzję o ewentualnym pokryciu blaszanych połączeń farbą ochronną.

Z poważaniem

Wojciech Dudik

/dokument podpisany elektronicznie/