

Elektronicky

Všetkým záujemcom

Naše číslo  
VO-000943

Vybavuje/linka  
Mgr. Marta Juríčková  
0940 608 017

Banská Bystrica  
16.01.2026

Vec **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 8**

Identifikácia verejného obstarávania:

**Verejný obstarávateľ<sup>1</sup>:** Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

**Predmet zákazky:** SOŠ IT - prístavba a nadstavba priestorov strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici

**Druh postupu:** zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

**Vyhlásené:** v Európskom vestníku č. č. 765379-2025 S\_223/2025 zo dňa 19.11.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania 16104 - MSP, Vestník 234/2025 zo dňa 20.11.2025, značka 18409 - MSP\_Identifikátor\_1376310

**Typ zákazky:** zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručeného verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 14.01.2026 14:21:24**

**Otázka č. 1:**

Dobrý deň,

Pevný pracovný pult k sedadlu je na chrbte sedadla alebo z boku?

**Odpoveď č. 1:**

Verejný obstarávateľ uvádza, že predmetné sedenie v prednáškovvej sále je definované v súťažných podkladoch jednoznačne, a to kombináciou popisu položky „Montáž a dodávka sedenia so sklápacím

<sup>1</sup> Podporné činnosti vo verejnom obstarávaní poskytuje centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) ZVO a v zmysle účinnej Zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní uzatvorenej dňa 24.06.2025 medzi verejným obstarávateľom a Centrum zdieľaných služieb BBSK, s.r.o., Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 56931654

sedákom“ a výkresovej časti projektovej dokumentácie.

Popis položky jasne určuje minimálne kvalitatívne a materiálové parametre (lakovaná preglejka sedadla a operadla, rozmery, pracovný pult cca 32 cm, ABS hrana 2 mm), pričom pôdorysy a rezy stavebnej časti poskytujú dostatočné informácie o riešení sedenia a jeho umiestnení v priestore.

Súťažné podklady predstavujú úplný, jednoznačný a záväzný opis predmetu zákazky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa s rozsahom a povahou diela a zabezpečiť jeho riadne vykonanie s odbornou starostlivosťou.

V priebehu realizácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať nevyhnutné úpravy dielenskej dokumentácie, a to v rozsahu vyplývajúcom z technických podmienok a zistených skutočností.

Rozpočtovaná cena sa považuje za konečnú a maximálnu, pričom zahŕňa všetky práce a vedľajšie náklady bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú uvedené samostatne vo výkaze výmer.

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 14.01.2026 14:35:21**

**Otázka č. 2:**

- Prosíme obstarávateľa o objasnenie, akým spôsobom má byť v prednáškovej miestnosti riadené osvetlenie? Na základe informácie z TS: "V rámci tejto miestnosti sa uvažuje z LED osvetlením, ktoré je inštalované v stropných lamelách s riadením osvetlenia."

- Prosíme obstarávateľa o objasnenie, ako sa bude postupovať, ak sa architektovi nebudú pozdávať estetické parametre svietidla v prednáškovej miestnosti. Bude možné v tomto prípade meniť svietidlo a tým pádom aj cenu za esteticky nevyhovujúce svietidlo?

**Odpoveď č. 2:**

Verejný obstarávateľ uvádza, že osvetlenie v prednáškovej miestnosti bude riešené podľa projektovej dokumentácie ako LED osvetlenie integrované do stropných lamiel s navrhnutým riadiacim systémom.

Pred zabudovaním bude potrebné predložiť vzorku svietidla na schválenie z hľadiska technických a estetických parametrov. Toto schvaľovanie nezakladá právo na zmenu typu ani ceny počas realizácie.

Uchádzač je povinný naceniť také riešenie, ktoré umožní výber z viacerých alternatív svietidiel, pričom všetky musia spĺňať technické, funkčné aj estetické požiadavky projektovej dokumentácie.

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 15.01.2026 13:54:36**

**Otázka č. 3:**

žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie:

Vo výkaze výmer "03 - SO-01 Stavebné úpravy" sa nachádza položka č. 296 "Montáž a dodávka systémová podkonštrukcia pod VZT jednotku - súbor - 2,000"

Vo výkaze výmer "09 - SO-01 VZT" sa pri každej vetracej jednotke nachádza aj položka "Oceľová konštrukcia pod jednotku na nožičkách (návrh časť Statika)" v celkovom počte 3 kpl.

Nejedná sa o duplicitu? Ak áno, žiadame dané položky z jedného výkazu výmer odstrániť.

A ešte žiadame o doplnenie PD statiky o predmetné oceľové konštrukcie, nakoľko sa v zverejnenej PD statiky nenachádzajú.

**Odpoveď č. 3:**

Verejný obstarávateľ uvádza, že predmetné položky nepredstavujú duplicitu – položka č. 296 v časti „03 – SO-01 *Stavebné úpravy*“ rieši stavebné prípravné opatrenia pre osadenie oceľovej konštrukcie na plochej streche (úpravy skladby strechy, systémová podkonštrukcia, vodotesnosť).

Položky v časti „09 – SO-01 *VZT*“ predstavujú samotné nosné oceľové konštrukcie pod VZT jednotky; dielenskú dokumentáciu spracuje zhotoviteľ v rámci realizácie.

S úctou,

**Marta Juríčková**

kontaktná osoba verejného  
obstarávateľa