



LEGENDA:

- | | | |
|-----------------------|--|---|
| 1 AKUMULACE | OKOLNÍ TERÉN | HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP NA 100 % PS |
| 2 BIOREAKTOR | OBSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU ZASYPÁVAT PO VRSTVÁCH cca 0,3 m A HUTNIT | PROSTOR POD POTRUBÍM NÁTOKU I ODTOKU PROVÉST HUTNĚNÝM PÍSKEM STABILIZOVANÝ CEMENTEM |
| 3 KALOJEM | HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP / ŠTĚRK (frakce 0/16) | PROSTOR OKOLO ODVODŇOVACÍHO BOXU STABILIZOVAT PÍSKEM PROSYPÁVANÝM CEMENTEM |
| 4 BOX PRO TECHNOLOGII | | |
| 5 PÍSKOVÝ FILTR * | | |
| 6 DÁVKOVÁNÍ * | | |
| 7 ODVODŇOVACÍ BOX * | | |
- * volitelné zařízení

V PŘÍPADĚ NESTABILNÍHO PODLOŽÍ ZŘÍDIT PODKLADNÍ BETON C15/20 A DLE POTŘEBY VYZTUŽIT SVAŘOVANOU OCELOVOU SÍTÍ.

OSAZENÍ ODVODŇOVACÍHO BOXU VŮČI ČISTÍRNĚ MUSÍ BÝT DLE INSTALAČNÍHO VÝKRESU.

POZNÁMKA

Souřadnicový systém JSTK, výškový systém B.p.v. Trasy inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých jejich správci, přesnou polohu je nutno před zahájením výkopových prací vytyčit. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě je předpokládáno uložení dle ČSN 73 6005.	
INVESTOR	IČ
Obec Mrákov, Mrákov 105, 345 01 Mrákov tel: +420 379 788 235, e-mail: obec@mrakov.cz	00253618
PROJEKTANT	IČ
Ing. Luděk Chromík, M. Kudeříkové 2672/30, 669 02 Znojmo tel: +420 724 302 667, e-mail: ludek.chromik@centrum.cz	02315904
AUTORIZOVANÁ OSOBA	Č.A.

±0,000 - 462,00 m.n.m.

NÁZEV PROJEKTU	MÍSTO	
MRÁKOV, MÍSTNÍ Č. NOVÝ KLÍČOV, MLÝNEČEK, SMOLOV	Mrákov, místní část	
SOUSTAVA SYSTÉMOVÝCH DOMOVNÍCH ČOV	K.Ú.	Klíčov u Mrákova Smolov u Domažlic
STUPĚŇ PD	Č.ZAKÁZKY	202314
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DATUM	1.7.2025
OBJEKT	REVIZE	0.0
C. SITUAČNÍ VÝKRESY	MĚŘITKO	1:25
NÁZEV VÝKRESU	Č.VÝKRESU	Č.PARÉ
DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 8 EO	C.5.2	1