

## Opis przedmiotu zamówienia

### I. Dostawa 3 agregatów prądotwórczych ze stabilizacją napięcia minimum 3kVA

#### 1. Wymagane parametry techniczne:

- Moc znamionowa 3,0 kW
- Moc maksymalna 3,3 kW
- Typ silnika jednocylindrowy, czterosuwowy (OHV) Częstotliwość 50 Hz
- Napięcie 230 V
- Pojemność skokowa silnika 212 cm<sup>3</sup>
- Czas pracy przy pełnym obciążeniu minimum 5 h Czas pracy przy 50% obciążeniu minimum 7 h
- Pojemność zbiornika paliwa 10 l
- Hałas ( w odległości 7m) maksymalnie 69 dB
- Gniazdo prądu stałego 12V
- Gniazdo zasilania 230 V
- Waga maksimum 46 kg

#### 3. Wymagania dodatkowe

1. Dostarczony asortyment musi być **fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny** oraz **w pełni sprawny technicznie**, wolny od wad fizycznych i prawnych.
2. Urządzenia muszą spełniać obowiązujące **normy techniczne i jakościowe**, w tym wymagania dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji.
3. Każdy agregat powinien być wyposażony w:
  - a) dokument gwarancyjny producenta,
  - b) **certyfiakat zgodności CE lub równoważne**,
  - c) **instrukcję obsługi w języku polskim**.

#### 4. Warunki dostawy i montażu

1. Dostawa obejmuje **transport agregatów prądotwórczych** do siedziby ZGK Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ulicy Franciszka Kotuchy 3.
2. Dostawa odbywa się **na koszt i ryzyko Wykonawcy**, obejmując rozładunek oraz wniesienie urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
3. Urządzenia powinny być **przygotowane do pierwszego uruchomienia**.
4. Wykonawca zobowiązany jest do **przeprowadzenia krótkiego instruktażu** z zakresu obsługi i podstaw konserwacji urządzeń.