



LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	ÚŽITKOVÁ PLOCHA [m2]
1.01	PREDSIEŇ MENIARNE	27,91
1.02	ROZVODŇA 660V	108,19
1.03	TRAFOKOMORA	19,27
1.04	TRAFOKOMORA	19,39
1.05	TRAFOKOMORA	19,39
1.06	TRAFOKOMORA	18,63
1.07	PRÍVODNÉ KOBKY VN	21,34
1.08	SCHODISKO MENIARNE	13,03
1.09	VSTUPNÝ PRIESTOR	–
1.10	KOČÍKÁREŇ	–
1.11	SCHODISKO S VÝŤAHOM	–
1.12	SCHODISKO DO KÁBLOVÉHO PRIESTORU	5,00
ÚŽITKOVÁ PLOCHA		252,15 m2
ZASTAVANÁ PLOCHA		346,75 m2

LEGENDA ZNAČIEK:

-
- ROZVÁDZAČE NN
 - HLAVNÁ TRASA KÁBLOVÝCH ROZVODOV UL. V KÁBLOVOM ŽLÁBE
 - KÁBLOVÁ STÚPAČKA, KLESAČKA
 - V – VENTILÁTOR DO POTRUBIA, VETRACIA JEDNOTKA – DODÁVKA VZT
 - ST – PRIESTOROVÝ TERMOSTAT RTR – DODÁVKA VZT
 - EKVIPOTENCIÁLOVÉ RESP. DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE

– SÚSTAVA, ROZVODNÁ SIET':
 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S
 – OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM STN 33 2000-4-41 /2019/:
 411 OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE
 411.2 POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU
 A1 – ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ, A2 – ZÁBRANY ALEBO KRYTY
 411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE
 – OCHRANNÉ UZEMNENIE A POSPÁJANIE
 – SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE
 415 DOPLNKOVÁ OCHRANA
 – DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

D-407
 600 ELEKTROINŠTALÁCIA

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK v realizácii JTSK
 VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

NÁZOV STAVBY Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA			
OBJEDNÁVATEĽ BRATISLAVA		Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	
PROJEKTANT DOPRAVOPROJEKT		DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU Ing. Nikola Grančič		PODPIS 	
ČÍSLO ZÁKAZKY 8632-01			
PROJEKTANT OBJEKTU DOPRAVOPROJEKT			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Milan Holeš		PODPIS 	
VYPRACOVAL Ing. Milan Holeš		PODPIS 	
KONTROLOVAL Ing. Juraj Urban		PODPIS 	
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÍLOHY MET–RR–DSP–C–0000–40700–602–X			
KRAJ: BRATISLAVSKÝ KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Nové Mesto		OKRES: Bratislava III	
NÁZOV OBJEKTU MENIAREŇ LEGIONÁRSKA, STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU		DÁTUM 05.2023	
NÁZOV PRÍLOHY PÔDORYS 1.NP		FORMÁT 4 x A4	
		MIERKA 1:100	
		STUPEŇ PD DSP	
		Č. ZÁKAZKY 8632-01	
		Č. SÚPRAVY Č. PRÍLOHY 602	